

Stellungsregler Typ 8049-ExPro

Schubert & Salzer CONTROL SYSTEMS GmbH

Bunsenstrasse 38, 85053 Ingolstadt

erklärt, dass das Produkt

Stellungsregler Typ 8049-ExPro

den Anforderungen entspricht, die in den Richtlinien zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedstaaten festgelegt sind. Die Anforderungen werden durch Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien und Normen erfüllt:

Richtlinie

EMV-Richtlinie 2014/30/EU

RoHS 2011/65/EU

Explosionsschutz 2014/34/EU

Kennzeichnung 8049-ExPro-0:

II 1G Ex ia IIC T4 Ga

BVS 17 ATEX E 088

Kennzeichnung 8049-ExPro-1:

II 2G Ex ia IIC T4 Gb

BVS 17 ATEX E 088

Angewandte Normen

**EN 61326-1:2013,
EN 55011:2009 + A1:2010,
EN 13611:2007 +
A2:2011 (Ziffer 8.2 bis 8.11)**


**EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-11:2012**


Bennante Stelle:

BVS - DEKRA Testing and Certification GmbH

Kennnummer: 0158

Die EU-Konformitätserklärung bezieht sich nur auf das Produkt selbst. Die Konformität von Baugruppen, an die das Produkt angebaut wird, ist durch eine gesonderte EU-Konformitätserklärung zu bescheinigen.

Signed by:

.....FBC76232DB3P474.....

Signed by:

.....497644678D4447B.....

Ingolstadt,