

Ⓓ **Betriebsanleitung**

Ⓔ Ⓐ **Operation Instructions**

Ⓕ **Manuel d'utilisation**

8049-ExPro



Version: 06/2018

8049-ExPro - Anleitung - Operating
Instructions - Manuel
Art.-Nr: 112 8049

Schubert & Salzer Contol Systems GmbH
Bunsenstr a e 38, 85053 Ingolstadt
Telefon: +49 841 (0) 9654-0
info.cs@schubert-salzer.com,
www.schubert-salzer.com

Inhaltsverzeichnis

1. D Betriebsanleitung	5
1.1. Warnhinweiskonzept	5
1.2. Sicherheit	5
1.3. Bestimmungsgemäße Verwendung	7
1.4. Gesetze und Bestimmungen	7
1.5. Technische Daten	8
1.6. Ex-Schlüssel	9
1.7. Funktion des Geräts	10
1.8. Aufbau des Geräts	10
1.9. Lieferung, Transport und Lagerung	11
1.10. Anbau	13
1.11. Pneumatischer Anschluss	19
1.12. Warnhinweise zum elektrischen Anschluss	20
1.13. Elektrischer Anschluss	21
1.14. Inbetriebnahme	27
1.15. Betriebszustände / Fehlermeldungen	31
1.16. Automatikbetrieb	33
1.17. Handbetrieb	33
1.18. Manuelle Sollwertvorgabe	34
1.19. Störungsbeseitigung	35
1.20. Nachrüsten von Rückmeldemodulen	36
1.21. Instandhaltung und Wartung	37
1.22. Entsorgung	37
1.23. Abmessungen und Gewicht	38
2. USA GB Operation Instructions	39
2.1. Warning information	39
2.2. Safety	39
2.3. Designated use	41
2.4. Laws and stipulations	41
2.5. Technical data	42
2.6. Ex key	43
2.7. Device function	44
2.8. Device structure	44

2.9.	Delivery, transport and storage	45
2.10.	Installation	47
2.11.	Pneumatic connection	53
2.12.	Electrical connection warning information.....	54
2.13.	Electrical connection.....	55
2.14.	Commissioning	61
2.15.	Operating states / Error messages	65
2.16.	Automatic operation.....	67
2.17.	Manual mode.....	67
2.18.	Manual target value setting.....	68
2.19.	Fault rectification	69
2.20.	Retrofitting response modules	70
2.21.	Maintenance and repair	71
2.22.	Disposal.....	71
2.23.	Dimensions and weight.....	72
3.	F Manuel d'utilisation.....	73
3.1.	Concept d'avertissement.....	73
3.2.	Sécurité.....	73
3.3.	Utilisation conforme	75
3.4.	Lois et règlements.....	75
3.5.	Données techniques	76
3.6.	Interrupteur à clé Ex.....	77
3.7.	Fonction de l'appareil.....	78
3.8.	Configuration de l'appareil	78
3.9.	Livraison, transport et entreposage.....	79
3.10.	Montage.....	80
3.11.	Connexion pneumatique.....	86
3.12.	Avertissements sur la connexion électrique.....	87
3.13.	Raccordement électrique.....	88
3.14.	Mise en service.....	94
3.15.	États d'exploitation / messages d'erreur	98
3.16.	Fonctionnement automatique	100
3.17.	Fonctionnement manuel	100
3.18.	Établissement manuel de la valeur de consigne.....	101
3.19.	Dépannage.....	102

3.20.	Adaptation des modules de rétrosignalisation	103
3.21.	Maintenance et entretien	104
3.22.	Gestion des déchets.....	104
3.23.	Dimensions et poids	105

1. [Ⓚ] Betriebsanleitung

1.1. Warnhinweiskonzept



GEFAHR

Gefährliche Situationen die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben.



WARNUNG

Gefährliche Situationen die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben können.



VORSICHT

Situationen die leichte Körperverletzungen zur Folge haben können.



ACHTUNG

Sachschäden oder Fehlfunktionen



HINWEIS

Ergänzende Erläuterungen

1.2. Sicherheit

Neben den Hinweisen in dieser Druckschrift müssen die allgemeingültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften berücksichtigt werden.

Sollten die in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen in irgendeinem Fall nicht ausreichen, so steht Ihnen unser Service gerne mit weitergehenden Auskünften zur Verfügung.

Vor der Installation und Inbetriebnahme lesen Sie bitte diese Druckschrift sorgfältig durch.

1.2.1. Qualifikation des Personals

Das Gerät darf nur von Fachpersonal das mit der Montage, der Inbetriebnahme und dem Betrieb dieses Produktes vertraut ist, montiert und in Betrieb genommen werden.

Fachpersonal im Sinne dieser Einbau- und Bedienungsanleitung sind Personen, die auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie ihrer

Kenntnisse der einschlägigen Normen die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können.

Bei Geräten in explosionsgeschützter Ausführung müssen die Personen eine Ausbildung oder Unterweisung bzw. eine Berechtigung zum Arbeiten an explosionsgeschützten Geräten in explosionsgefährdeten Anlagen haben.

Der elektrische Anschluss darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen.

1.2.2. Allgemeine Sicherheitshinweise zur Installation



WARNUNG

Gefahr von schweren Sach- und Personenschäden aufgrund einer unsachgemäßen Installation.

Beachten Sie unbedingt bei Montage, Inbetriebnahme und Betrieb der Geräte die entsprechenden nationalen Sicherheitsvorschriften (z. B. VDE 0100). Alle Arbeiten dürfen nur im spannungslosen Zustand erfolgen.



WARNUNG

Explosionsgefahr aufgrund einer unsachgemäßen Installation.

Bei der elektrischen Installation sind die einschlägigen elektrotechnischen Vorschriften und die Unfallverhütungsvorschriften des Bestimmungslandes zu beachten. In Deutschland sind dies die VDE-Vorschriften und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften.

Für die Montage und Installation in explosionsgefährdeten Bereichen gilt die EN 60079-14:3; VDE 0165 Teil 1/8.98 „Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete Bereiche.

Für die Zusammenschaltung der eigensicheren elektrischen Betriebsmittel gelten die zulässigen Höchstwerte der EG-Baumusterprüfbescheinigung (Ui bzw. Uo, li bzw. lo, Pi bzw. Po, Ci bzw. Co und Li bzw. Lo).

Geräte der Zündschutzart "Eigensicherheit" verlieren ihre Zulassung, sobald sie an Stromkreisen betrieben wurden, die nicht der in Ihrem Land gültigen Prüfbescheinigung entsprechen.

1.3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf nur für die in dieser Betriebsanleitung bzw. in den Datenblättern beschriebenen Anwendungsfälle eingesetzt werden. Jeder andere Gebrauch gilt als bestimmungswidrig.

Für Anwendungen im explosionsgefährdetem Bereich sind 2 Varianten unter folgenden Typbezeichnungen erhältlich:

8049-ExPro-1 (für Einsatz in Zone 1)	8049-ExPro-0 (für Einsatz in Zone 0)
---	---

Die Zonen sind dabei folgendermaßen definiert:

Zone 0:	Zone 1:
Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln ständig, über lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist.	Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln bilden kann.

Der Typ 8049-ExPro-0 kann für beide Zonen verwendet werden.

Für den Einsatz in der Zone 0 darf nur der 8049-ExPro-0 verwendet werden!

1.4. Gesetze und Bestimmungen

Bei Anschluss, Montage und Inbetriebnahme, sind die im jeweiligen Land gültigen gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.

Dies sind insbesondere für explosionsgefährdete Bereiche zum Beispiel:

IEC 60079-14 (international)

EN 60079-14 (EU, Deutschland)

Die Betriebssicherheitsverordnung (Deutschland)

1.5. Technische Daten

Version	8049-ExPro-1	8049-ExPro-0
Nennhub	3 - 28 mm (3 - 50 mm)	3 - 28 mm (3 - 50 mm)
Bürdenspannung	8V (400 Ohm@20mA)	8V (400Ohm@20mA)
Hilfsenergie, pneumatisch	4 - 6 bar	4 - 6 bar
Anpassung von Hub und Nullpunkt	selbslernend	
Eigenluftverbrauch	keiner	
Konfiguration	über PC-Software	
Luftqualität	Nicht geölte, trockene Industrieluft, Feststoffgehalt < 30µ, Drucktaupunkt 20 K unter der niedrigsten Umgebungstemperatur	
Anbau an Stellgerät	Über standardisierte Anbausätze (auch mit optischer Hubanzeige)	
Druckanschluss	G 1/8"	
Schutzart nach DIN 40050	IP65	
Allgemeine Ex-relevante Angaben		
Angewendete Normen	IEC 60079-0:2011, Ed. 6 IEC 60079-11:2011, Ed. 6	
Baumusterprüfbescheinigung (ATEX)	BVS 17 ATEX E088	
Baumusterprüfbescheinigung (IEC)	IECEX BVS 17.0080	
ATEX -Kennzeichnung	II 2G Ex ia IIC T4 Gb	II 1G Ex ia IIC T4 Ga
IEC-Kennzeichnung	Ex ia IIC T4 Gb	Ex ia IIC T4 Ga
Temperaturbereiche	T _{amb} = -10 ... +75°C	T _{amb} = -10 ... +75°C
Ex-relevante Angaben Eingang Stellsignal (Klemmen 1 und 2)		
max. Eingangsspannung	U _i = DC 30V	U _i = DC 30V
max. Eingangsstrom	I _i = 120 mA	I _i = 120 mA
max. Eingangsleistung	P _i = 1000 mW	P _i = 1000 mW
max. innere Kapazität	C _i = vernachlässigbar	C _i = vernachlässigbar
max. innere Induktivität	L _i = vernachlässigbar	L _i = vernachlässigbar
Ex-relevante Angaben Alarmausgang (NAMUR EN 60947-5-6) (Klemmen 3 und 4)		
max. Eingangsspannung	U _i = DC 16V	U _i = DC 16V
max. Eingangsstrom	I _i = 25 mA	I _i = 25 mA
max. Eingangsleistung	P _i = 64 mW	P _i = 64 mW
max. innere Kapazität	C _i = 11 nF	C _i = 11 nF
max. innere Induktivität	L _i = vernachlässigbar	L _i = vernachlässigbar
Ex-relevante Angaben Binäreingang (Klemmen 5 und 6)		
max. Ausgangsspannung	U _o = DC 5,4V	U _o = DC 5,4V
max. Ausgangsstrom	I _o = 1 mA	I _o = 1 mA
max. Ausgangsleistung	P _o = 2 mW	P _o = 2 mW
max. externe Kapazität	C _o = 65 µF	C _o = 65 µF
max. externe Induktivität	L _o = 35 H	L _o = 35 H
Ex-relevante Angaben PC-COM		
Ausgangsspannung nominell	2,8V	2,8V
max. Ausgangsspannung	U _m = 6,1 V	U _m = 6,1 V
Einschränkung	Die Schnittstelle darf nur zur Konfiguration verwendet werden, wenn keine explosionsgefährdete Atmosphäre vorliegt,.	
Ex-relevante Angaben zum externen Wegsensor (Variante mit Plug 4)		
max. Ausgangsspannung	U _o = 5,0 V	U _o = 5,0 V
max. Ausgangsstrom	I _o = 66 mA	I _o = 66 mA
max. Ausgangsleistung	P _o = 89 mW	P _o = 89 mW
max. externe Kapazität	C _o = 94 µF	C _o = 94 µF
max. externe Induktivität	L _o = 8 mH	L _o = 8 mH

1.5.1. Technische Daten Rückmeldemodul RM4 (Zubehör)

Ausgangssignal	4-20 mA
Interne Bürde	< 8V (400 Ω)
Endschalter	2 St. (NAMUR EN60947-5-6)
Ex-relevante Angaben Ausgang Rückmeldung	
max. Eingangsspannung	U _i = DC 30V
max. Eingangsstrom	I _i = 120 mA
max. Eingangsleistung	P _i = 1 W
max. innere Kapazität	C _i = vernachlässigbar
max. innere Induktivität	L _i = vernachlässigbar
Ex-relevante Angaben Endschalter (NAMUR EN60947-5-6)	
max. Eingangsspannung	U _i = DC 16V
max. Eingangsstrom	I _i = 25 mA
max. Eingangsleistung	P _i = 64 mW
max. innere Kapazität	C _i = 11 nF
max. innere Induktivität	L _i = vernachlässigbar

1.6. Ex-Schlüssel

Typ 8049-ExPro-


Gefahrenstelle				
Zur Verwendung in Zone 1		1		
Zur Verwendung in Zone 0		0		
Elektrischer Anschluss				
Kabelverschraubungen 2x M16x1.5 (ohne RM-4 Modul)		0		
Kabelverschraubungen 2x M16x1.5 (mit RM-4 Modul)		1		
Stecker 1x M12x1 - 4 polig (Anschluss Stellsignal und Alarmausgang)		2		
Stecker 2x M12x1 - 4 polig (Anschluss Stellsignal, Alarmausgang, Rückmeldung und Schalter 1)		3		
Stecker 2x M12x1 - 4 polig (Anschluss Stellsignal, Alarmausgang, Rückmeldung und Schalter 2)		4		
Stecker 2x M12x1 - 4 polig (Anschluss Stellsignal, Alarmausgang, Schalter 1 und Schalter 2)		5		
Stecker 2x M12x1 - 4 polig (Anschluss Stellsignal, Rückmeldung, Schalter 1 und Schalter 2)		6		
Wegerfassung				
Linearpotentiometer - Standard			1	
Drehpotentiometer			2	
Filtermodul für ext. Potentiometer			3	
Filtermodul für NCS			4	
Linearpotentiometer - 50mm			7	
Optionale Module				
Ohne				0
Rückmeldemodul RM-4				4

1.7. Funktion des Geräts

Der Stellungsregler 8049-ExPro dient zum Positionieren von pneumatisch gesteuerten Stellgliedern. Er ist vorgesehen zum Anbau an Linear- und Schwenkantriebe gemäß den Anweisungen in dieser Betriebsanleitung.



1.8. Aufbau des Geräts

Der Stellungsregler ist links mit geöffnetem Deckel dargestellt um alle innenliegenden Anschlüsse und Bedienelemente darzustellen. Die Darstellungen in dieser Anleitung beziehen sich auf die Standardversion des Reglers. Sonderversionen (z.B. mit Edelstahlgehäuse) weichen optisch und maßlich ab.



1. Erdungsklemme
2. Klemmenblock
3. Taster „OUT“
4. Display
5. Stecker für PC-Verbindung (für SSCS USB-Connector \geq V3.0)
6. Taster „SEL“
7. Taster „IN“
8. Stecker für Verbindung Zusatzmodul (aus Abdeckung herauszubringen)
9. Kabelverschraubung / Alternativ Stecker 2 „Plug 2“
10. Kabelverschraubung / Alternativ Stecker 1 „Plug 1“
11. Erdungsklemme
12. Anschluss Zuluft „P“
13. Anschluss Antrieb „Y1“

1.8.1. Aufbau Sonderversionen

Version für externen Hubsensor	Version mit berührungslosem NCS-Sensor
	
<p>9. Kabelverschraubung / Alternativ Stecker 2 „Plug 2“</p> <p>10. Kabelverschraubung / Alternativ Stecker 1 „Plug 1“</p> <p>11. Erdungsklemme</p> <p>12. Anschluss Zuluft „P“</p> <p>13. Anschluss Antrieb „Y1“</p> <p>14. Steckverbindung zum externen Hubsensor „Plug 4“</p>	<p>9. Kabelverschraubung / Alternativ Stecker 2 „Plug 2“</p> <p>10. Kabelverschraubung / Alternativ Stecker 1 „Plug 1“</p> <p>11. Erdungsklemme</p> <p>12. Anschluss Zuluft „P“</p> <p>13. Anschluss Antrieb „Y1“</p> <p>14. Berührungsloser NCS-Sensor</p>

1.9. Lieferung, Transport und Lagerung

Überprüfen Sie die Verpackung und den Inhalt auf Beschädigung.

Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

Lagern Sie das Gerät immer in trockener und sauberer Umgebung.

Beachten Sie die zulässigen Umgebungsbedingungen (Siehe 1.5 „

Technische Daten“).

1.10. Anbau

Der Stellungsregler kann auf jedes pneumatische Stellventil mit Hübem von 3 bis 28 mm (3-50 mm) aufgebaut werden („Top-Mounted“).

Um den Anbau an das Ventil zu vereinfachen, stehen verschiedene Anbausätze zur Verfügung, die die erforderlichen Anbauteile für das Verbinden des Ventilantriebs und des Stellungsreglers, eine Rückführ-Taststange für den Ventilhub und bei Bedarf eine optische Ventilpositionsanzeige umfassen.




WARNUNG


Explosionsgefahr durch elektrostatische Aufladung

- ▶ Anschluss des Potentialausgleiches auf Erdungsklemme (1) oder Erdungsklemme (11)
-

Bei Gleitschieberventilen ist es zwingend notwendig, dass auch das Ventilgehäuse möglichst kurz zur Rohrleitung geerdet wird.



Erdungsanschluss für GS-Ventile mit Membranantrieb




Erdungsanschluss für GS-Ventile mit Kolbenantrieb

1.10.1. Montage des Stellungsreglers



ACHTUNG

Achten Sie darauf, dass die Taststange im Regler eingerastet ist, da es sonst zu Problemen mit der Hubrückmeldung kommen kann.



- Stellungsregler inkl. Taststange und Rückstellfeder auf den Anbausatz aufsetzen.
- Am Befestigungsring seitlich die 3 Gewindestifte festziehen.
- Ausgang "Y1" mit dem Ventiltrieb verbinden.



ACHTUNG

Achten Sie darauf, dass die Druckluftverbindung dicht ist, weil dies sonst dazu führt, dass die Magnetventile im Stellungsregler permanent arbeiten.

- Deckel des Stellungsreglers öffnen und elektrische Verbindungen herstellen.
- Zuluft (Anschluss „P“) anschließen.
- Selbstgleich des Stellungsreglers durchführen (Siehe 1.14.1 „Selbstabgleich“).
- Deckel des Stellungsreglers schließen.


Demontage des Stellungsreglers sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

1.10.2. Montage auf Linearantrieben



HINWEIS

Schubert & Salzer-Antriebe sind bereits auf den Regler Angepasst. Hier muss die unten Beschriebene Einstellung des Anschlags nicht vorgenommen werden.



Der Anbausatz wird an der Oberseite des Ventilantriebs befestigt. Je nach Ventiltbauart kann diese Befestigung unterschiedlich sein.

Die Ankoppelung des Stellungsreglers an das Ventil erfolgt über einen mechanischen Anschlag der ventiltseitig vorzusehen ist und mit der Ventilstange verbunden sein muss. Auf der planen Oberfläche des Anschlags liegt die Rückführ-Taststange mit Rückstellfeder auf, die die Ventilstellung an den Regler weitermeldet.

1	Stellungsregler
2	Ventilantrieb
3	Anschlag
4	Anbausatz



Angaben für die Grenzwerte des Maßes X für die untere und obere Ventilposition entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle. Diese ist gültig für die Standardtaststangen.

Hubbereich des Reglers	Maß X	
	Untere Position	Obere Position
Hub 28 mm (Taststange L 99,6 mm)	65,3 mm	36,3 mm
Hub 50 mm	79 mm	29 mm

1.10.3. Montage auf Schwenkantrieben

Der digitale Stellungsregler für Schwenkantriebe ist für den Anbau auf Schwenkantriebe mit Anbausatz nach VDI/VDE 3835 konzipiert.

Vor der Montage des Reglers muss die Kupplung (4) und der Drehwinkelanzeiger (3) richtig ausgerichtet werden.




Bei Einfachwirkenden Antrieben „Feder schließt“:

- Kupplung(4) drehen, bis der Drehwinkelanzeiger(3) auf 0° steht.
- Antrieb nicht mit Druckluft beaufschlagen.
- Regler auf dem Antrieb montieren.

Bei Einfachwirkenden Antrieben „Feder öffnet“:

- Kupplung(4) drehen, bis der Drehwinkelanzeiger(3) auf 90° steht.
- Antrieb nicht mit Druckluft beaufschlagen.
- Regler auf dem Antrieb montieren.



1	Stellungsregler
2	Anbausatz VDI/VDE
3	Drehwinkelanzeiger
4	Kupplung
5	Schraube
6	Scheibe
7	Befestigungsring
A	Nut des Antriebs

- Stellungsregler auf die Konsole des Anbausatzes aufsetzen. Die Kupplung muss dabei in die Nut des Antriebs (A) einrasten.
- Stellungsregler mit Schrauben (5) und Scheiben (6) an der Konsole befestigen.
- Gewindestifte der Kupplung (4) und des Drehwinkelanzeigers (3) niemals lösen!
- Pneumatische Verbindungen zwischen Stellungsregler und Antrieb herstellen.
 - Bei einfachwirkenden Antrieben: Ausgang Y1
 - Bei doppelwirkenden Antrieben: Ausgang Y1 und Y2



ACHTUNG


Achten Sie darauf, dass die Druckluftverbindung dicht ist, weil dies sonst dazu führt, dass die Magnetventile im Stellungsregler permanent arbeiten.

- Deckel des Stellungsreglers öffnen und elektrische Verbindungen herstellen.
- Zuluft (Anschluss „P“) anschließen.
- Selbstabgleich des Stellungsreglers durchführen (Siehe 1.14.1 „Selbstabgleich“).
- Deckel des Stellungsreglers schließen.

Demontage des Stellungsreglers sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

1.10.4. Montage Abgesetzte Version

Soll der Regler in einer stark vibrierenden Anwendung eingesetzt werden, so kann die Version mit abgesetztem Hubsensor eingesetzt werden um die Elektronik und die Aktorik des Reglers vor Verschleiß zu schützen.




1	Stellungsregler
2	Kabel mit Stecker für Sensor
3	externer Hubsensor
4	Wandkonsole

Der externe Hubsensor (3) wird anstelle des Reglers wie unter 0 „Montage auf Linearantrieben“ bzw. 0 „Montage auf Schwenkantrieben“ beschrieben auf dem Antrieb montiert.

Der Regler wird mit Hilfe der Wandkonsole (4) außerhalb des Bereichs mit starken Vibrationen an eine Wand geschraubt.

1.10.5. Montage berührungsloser NCS-Hubsensor




1	NCS-Sensor
2	Säulenbau für NCS-Sensor
3	Magnet
4	Anbau Magnet

Der NCS-Sensor (1) wird an die Säulen eines Ventils mit Membranantrieb angebaut.

Der Magnet des Messsystems (3) wird an die Kupplung zwischen Ventilspindel und Antriebsspindel montiert.

1.11. Pneumatischer Anschluss



Die Versorgungsluft wird mit dem Eingang „P“ (12) verbunden (G1/8“).

Sie darf einen Druck von 6 bar **nicht** übersteigen, da sonst mit einer Fehlfunktion zu rechnen ist.

Der Zuluftanschluss des Antriebs wird mit dem Anschluss „Y1“ (13) verbunden (G1/8“).



ACHTUNG

Achten Sie auf saubere, trockene Druckluft, da Öl, Feuchtigkeit oder Feststoffe die Funktion des Reglers beeinträchtigen können.

Luftqualität:

Nicht geölte Industrieluft, Feststoffgehalt < 30µ, Drucktaupunkt 20 K unter der niedrigsten Umgebungstemperatur.

1.12. Warnhinweise zum elektrischen Anschluss



WARNUNG

Explosionsgefahr aufgrund einer unsachgemäßen Installation.

- ▶ Abschalten der Versorgung vor Anschluss oder Trennen des Geräts
 - ▶ Beachten von elektrotechnischen Vorschriften und Unfallverhütungsvorschriften (Siehe 1.2.2 „Allgemeine Sicherheitshinweise zur Installation“)
 - ▶ Anschluss nur durch qualifiziertes Personal (Siehe 1.2.1 „Qualifikation des Personals“)
-



WARNUNG

Explosionsgefahr durch Anschluss an nicht sichere Quellen

- ▶ Anschluss des Stellungsregler nur an geeignete eigensichere Quellen.
-



WARNUNG

Explosionsgefahr durch Schädigung des Geräts nach Anschluss an nicht geeignete Quellen.

- ▶ Gerät darf nicht mehr in eigensicheren Anwendungen benutzt werden.
-



WARNUNG

Explosionsgefahr durch Elektrostatik

- ▶ Deckel bei Einsatz in Zone 0 nur im spannungslosem Zustand öffnen.
 - ▶ Deckel bei Betrieb in Zone 0 geschlossen halten.
-



WARNUNG

Explosionsgefahr durch ungeeignetes Gerät

- ▶ Auswahl von Stellungsregler und Komponenten mit Zulassung für den jeweiligen Einsatzbereich
-



WARNUNG

Explosionsgefahr durch elektrostatische Aufladung

- ▶ Anschluss des Potentialausgleiches auf Erdungsklemme (1) oder Erdungsklemme (11)
-



ACHTUNG

Nicht verwendete Kabelverschraubungen sind unbedingt mit einem geeigneten Verschlussstopfen abzudichten um die Schutzart (IP65) zu erhalten.

1.13. Elektrischer Anschluss

Für den elektrischen Anschluss werden geschirmte Kabel empfohlen. Nach dem Öffnen des Deckels des Stellungsreglers sind die Schraubklemmen der Klemmleiste (2) für die einzelnen Anschlüsse zugänglich.

Der maximale Anschlussquerschnitt beträgt 1,5 mm².

Schalten Sie die Versorgung ab, bevor Sie das Gerät anschließen oder trennen.

Stellsignal:

Als Stellsignal ist ein Stromsignal von 4-20 mA anzulegen (Der Regler kann auch auf andere Stellsignale im Bereich von 4-20 mA konfiguriert werden). Die Bürdenspannung beträgt ca. 8V.

Eine zusätzliche Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.

Binär/Alarmausgang:

Bei Bedarf kann ein Alarmausgang (Klemmen 3 und 4) zur Beurteilung der Ventilfunktion ausgewertet werden.

Der Alarmausgang ist in 2-Draht-Technik nach EN60947-5-6 (NAMUR), für nachzuschaltenden Schaltverstärker (z.B. Stahl 9170/20-12-11) ausgelegt.

Mit der Software „**DeviceConfig**“ kann festgelegt werden, welche Betriebszustände und Fehlermeldungen über den Alarmausgang ausgegeben werden sollen.

Standardmäßig wird nur der „Regelfehler“ ausgegeben.

Dieser wird aktiv, wenn der Stellungsregler nicht in der Lage ist, den Istwert (Hub) dem Sollwert (Stellsignal) nachzuführen (z.B. bei ausgefallenem oder zu niedrigem Zuluftdruck).

Die Invertierung des Alarmausgangs ist ebenfalls über die Kommunikationssoftware möglich.

Binäreingang

Über den Binäreingang können spezielle Reglerfunktionen angesteuert werden.

Die Klemmen sind galvanisch mit der Reglerelektronik verbunden. Es dürfen nur potentialfreie Kontakte verwendet werden. Die max. Kabellänge beträgt 30cm.

Beispiele geeigneter Trennschaltverstärker

Schnittstelle	Firma	Artikel-Nummer	Versorgungsspannung	Bemerkung
Sollwert	Stahl	9165/16-11-11	24V DC	
	Stahl	9165/26-11-11	24V DC	2 Kanäle
	Siemens	7NG4130-AA11	24V DC	
	Siemens	7NG4130-BA11	95-253V AC	
	Siemens	7NG4131-0AA00	24V DC	
Rückmeldung RM4	Stahl	9160/13-11-10	24V DC	


Beispiele geeigneter NAMUR-Schaltverstärker

Schnittstelle	Firma	Artikel-Nummer	Versorgungsspannung	Bemerkung
NAMUR-Schaltausgänge	Stahl	9170/20-12-11	24V DC	2 Kanäle

Beispiele geeigneter Sicherheitsbarrieren

Schnittstelle	Firma	Artikel-Nummer	Nennspannung U_n	Bemerkung
Sollwert	Stahl	9001/01-199-100-101	16 V	
	Stahl	9001/01-252-070-101	20 V	
	Stahl	9001/01-280-110-101	24 V	


1.13.1. Anschluss Standard 8049-ExPro-10 / 8049-ExPro-00



1.13.2. Pinbelegung bei Steckanschluss M12x1,5 (4-polig) 8049-ExPro-12 / 8049-ExPro-02

Draufsicht auf Stecker des Stellungsreglers		Pin am Stecker	Funktion	Klemme auf Platine
Stecker 1 „Plug 1“		Pin 1	Stellsignal (+)	Klemme 1
		Pin 2	Stellsignal (-)	Klemme 2
		Pin 3	Alarmausgang (+)	Klemme 3
		Pin 4	Alarmausgang (-)	Klemme 4

1.13.3. Anschluss mit Rückmeldemodul 8049-ExPro-11 / 8049-ExPro-01





**1.13.4. Pinbelegung Steckanschluss 2xM12x1,5 (4-polig)
8049-ExPro-13 / 8049-ExPro-03**

Draufsicht auf Stecker des Stellungsreglers		Pin am Stecker	Funktion	Klemme auf Platine
Stecker1 „Plug 1“		Pin 1	Stellsignal (+)	Klemme 1
		Pin 2	Stellsignal (-)	Klemme 2
		Pin 3	Alarmausgang (+)	Klemme 3
		Pin 4	Alarmausgang (-)	Klemme 4
Stecker2 „Plug 2“		Pin 1	Rückmeldung (+)	Klemme 10
		Pin 2	Rückmeldung (-)	Klemme 11
		Pin 3	Endschalter1 (+)	Klemme 14
		Pin 4	Endschalter1 (-)	Klemme 15



**1.13.5. Pinbelegung bei Steckanschluss 2xM12x1,5 (4-polig)
8049-ExPro-14 / 8049-ExPro-04**

Draufsicht auf Stecker des Stellungsreglers		Pin am Stecker	Funktion	Klemme auf Platine
Stecker1 „Plug 1“		Pin 1	Stellsignal (+)	Klemme 1
		Pin 2	Stellsignal (-)	Klemme 2
		Pin 3	Alarmausgang (+)	Klemme 3
		Pin 4	Alarmausgang (-)	Klemme 4
Stecker2 „Plug 2“		Pin 1	Rückmeldung (+)	Klemme 10
		Pin 2	Rückmeldung (-)	Klemme 11
		Pin 3	Endschalter2 (+)	Klemme 12
		Pin 4	Endschalter2 (-)	Klemme 13

**1.13.6. Pinbelegung bei Steckanschluss 2xM12x1,5 (4-polig)
8049-ExPro-15 / 8049-ExPro-05**

Draufsicht auf Stecker des Stellungsreglers		Pin am Stecker	Funktion	Klemme auf Platine
Stecker1 „Plug 1“		Pin 1	Stellsignal (+)	Klemme 1
		Pin 2	Stellsignal (-)	Klemme 2
		Pin 3	Alarmausgang (+)	Klemme 3
		Pin 4	Alarmausgang (-)	Klemme 4
Stecker2 „Plug 2“		Pin 1	Endschalter1 (+)	Klemme 12
		Pin 2	Endschalter1 (-)	Klemme 13
		Pin 3	Endschalter2 (+)	Klemme 14
		Pin 4	Endschalter2 (-)	Klemme 15

**1.13.7. Pinbelegung bei Steckanschluss 2xM12x1,5 (4-polig)
8049-ExPro-16 / 8049-ExPro-06**

Draufsicht auf Stecker des Stellungsreglers		Pin am Stecker	Funktion	Klemme auf Platine
Stecker1 „Plug 1“		Pin 1	Stellsignal (+)	Klemme 1
		Pin 2	Stellsignal (-)	Klemme 2
		Pin 3	Rückmeldung (+)	Klemme 10
		Pin 4	Rückmeldung (-)	Klemme 11
Stecker2 „Plug 2“		Pin 1	Endschalter1 (+)	Klemme 14
		Pin 2	Endschalter1 (-)	Klemme 15
		Pin 3	Endschalter2 (+)	Klemme 12
		Pin 4	Endschalter2 (-)	Klemme 13

1.14. Inbetriebnahme

1.14.1. Selbstabgleich



HINWEIS

Der Selbstabgleich des montierten Stellungsreglers wurde im Werk vorgenommen. Sie ist normalerweise nur nach einem Austausch oder evtl. nach einer Reparatur des Ventils erforderlich.

Nachdem ein neuer oder getauschter Stellungsregler auf das Ventil montiert wurde, muss er wie folgt justiert werden.

Dazu muss der Regler mit elektrischer Energie versorgt werden und mit der Druckluft verbunden sein.

	Beide Tasten "IN" (7) und "OUT" (3) drücken bis „ADA“ auf dem Display erscheint.
	Der Regler durchläuft mehrere Phasen des Selbstabgleiches. Während dessen ändert sich die Anzeige des Displays mehrfach.

<p>POS 50.0 % Auto</p>	<p>Nach Beenden des Selbstabgleich wechselt der Regler bei fehlerfreiem Abgleich selbstständig wieder in den Regelbetrieb.</p>
--------------------------------	--

Fehler im Selbstabgleich

<p>ERROR A1A 91</p>	<p>Sollte der Selbstabgleich fehlgeschlagen sein, wird auf im Display kurz einer der links abgebildeten Fehler angezeigt. Wird die Nummer 91 angezeigt ist die Ermittlung des Hubes gescheitert.</p> <p>► Zuluftdruck Prüfen</p>
<p>ERROR A1A 92</p>	<p>Wird die Nummer 92 angezeigt ist die Pulszeitermittlung gescheitert.</p> <p>► Dichtigkeit der Druckluftverbindung zum Antrieb überprüfen</p>
<p>ADAPT E01</p>	<p>Anschließend wechselt die Anzeige in den Fehler „E01“ Siehe 1.15 „Betriebszustände“.</p>

1.14.2. Konfigurieren



WARNUNG

Explosionsgefahr aufgrund nicht eigensicherer Stromkreise.

► Verwenden Sie den USB-Connector nicht im explosionsgefährdeten Bereich.



WARNUNG

Explosionsgefahr durch Schädigung des Geräts

► Verwenden Sie nur original Schubert & Salzer USB-Connectoren V \geq 3.0

Die Einstellung der Funktionsparameter des Stellungsreglers kann über eine PC - Schnittstelle und eine entsprechende Konfigurationssoftware erfolgen.

Sie wird benötigt, wenn die werksseitigen Einstellungen des Stellungsreglers verändert werden sollen (z.B. Einrichtung von Split-Range-Betrieb, Realisierung spezieller Kennlinien).

Für die Inbetriebnahme sowie den Betrieb des Stellungsreglers 8049-ExPro und auch dessen Selbstgleich nach einem evtl. Austausch wird sie **nicht** benötigt, wenn nicht spezielle lokale Einstellungen gespeichert waren.

Reglereinstellungen

Gerätebezeichnung: 45 Pos. Heizung Nr. 45

Parameter der Stellkurve

Stellsignal

steigendes Signal / abfallend

Sicherheitstellung (bei GS)

Feder schließt / Feder öffnet

Einstellen der Dichtschwellfunktion

aktiviert

unter: 1.00% / 4.16mA

oben: 98.50% / 18.76mA

Einstellen der elektronischen Hubbegrenzung

unter: 0.00% / 0.00 mm

oben: 100.00% / 7.82 mm

Einstellen der *Stelllast* für GS-Ventile

elektrisch: 6.25% / 5.00mA

mechanisch: 22.00% / 1.54 mm

Einstellen des Stellsignalbereiches

unter: 20.00% / 4.00mA

oben: 100.00% / 20.00mA

Anzeige

in Prozent / in Einheiten

Sollwertvorgabe

digital (Simulation / Autochiptaste) / analog (Spannung / Strommessung)

Einstellen der Regelhysterese

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0.40%

Reglerspezifische Kennwerte

Pulslänge [Beifüllen]: 9

Pulslänge [Entleeren]: 18

Stellkurve

Graph showing i(w) [%] vs w [%]. The curve starts at (0,0), rises to approximately (10, 25), then continues to (100, 100).

Status: DF-25 (n1) set User 07.04.2019 11:39






Die Konfiguration des Gerätes darf nur vom Hersteller und vom Hersteller autorisiertem, eingewiesenem Fachpersonal durchgeführt werden. Alternativ darf die Konfiguration mittels eines Programmieradapters durchgeführt werden, der ausdrücklich für die Verwendung mit dem 8049-ExPro freigegeben ist. In diesem speziellen Programmieradapter sind sämtliche schaltungstechnische Maßnahmen berücksichtigt worden um sicherzustellen, dass keine sicherheitsrelevanten Bauteile im Stellungsregler beschädigt werden können.

1.15. Betriebszustände / Fehlermeldungen

Der Stellungsregler zeigt seine Betriebszustände am Display an.

Die Bedeutung der Anzeige kann den nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Anzeige	Betriebszustand
<p>The display shows 'POS' at the top, '50.0' in the middle with a '%' symbol to its right, and 'Auto' at the bottom.</p>	<p>Automatikmodus Anzeige der Ventilstellung in %</p>
<p>The display shows 'INIT' at the top, 'ADR' in the middle, and '00' at the bottom right.</p>	<p>Selbstabgleich Stellungsregler führt Selbstabgleich durch.</p>
<p>The display shows 'M--PULS' at the top, '50.0' in the middle with a '%' symbol to its right, and a hand icon at the bottom left.</p>	<p>Handbetrieb Anzeige der Ventilstellung in %</p>
<p>The display shows 'S--PULS' at the top, '50.0' in the middle with a '%' symbol to its right, and a hand icon at the bottom left.</p>	<p>Manuelle Sollwertvorgabe Anzeige der Ventilstellung in %</p>
<p>The display shows 'SIGNAL' at the top, '1.0' in the middle, and 'mA' at the bottom right.</p>	<p>Mit der Taste „SEL“ (6) kann die Anzeige auf das Sollwertsignal umgeschaltet werden</p>

Anzeige	Fehler	Bedeutung
	Regler nicht abgeglichen	Abgleich durchführen
 <p>Wechselt sich ab mit der Anzeige der aktuellen Position:</p> 	Sollwertsignalfehler	Das Stellsignal liegt außerhalb des gültigen Bereiches
	Regelfehler	Das Ventil erreicht nicht seine Sollposition
	Sonstiger Fehler	EEPROM-Fehler, Ventilweg, Schaltzahlen usw. überschritten


Mit der Software „**DeviceConfig**“ kann festgelegt werden, welche Betriebszustände und Fehlermeldungen über den Alarmausgang ausgegeben werden sollen.

Standardmäßig wird nur der „Regelfehler“ ausgegeben.

1.16. Automatikbetrieb

Der Stellungsregler startet immer im Automatikbetrieb.

In diesem Betriebszustand regelt das Gerät die Ventilposition in Abhängigkeit eines analogen Stellsignals.




Auf dem Display wird die aktuelle Ventilposition in Prozent angezeigt.

1.17. Handbetrieb

Um auf Handbetrieb umzustellen muss der Regler „aktiv“ sein. Dazu muss der Regler mit elektrischer Energie versorgt werden und mit der Druckluft verbunden sein.

Das Umschalten in den Modus „Handverstellung“ erfolgt durch Drücken der Taste "OUT" (3) auf der Anschlussplatine für ca. drei Sekunden.



Auf dem Display erscheint das Symbol für den Handbetrieb und die Anzeige „M--Puls“

Durch Drücken der Tasten "IN" (7) (Zuluft in den Antrieb) bzw. "OUT" (3) (Antrieb wird entlüftet) wird das Ventil auf bzw. zu bewegt. Wird keine Taste betätigt, schließt der Stellungsregler die Luft im Antrieb ein.

Das Ausschalten der Handverstellung erfolgt durch kurzzeitiges Drücken von „IN“ (7) und „OUT“ (3). Der Stellungsregler wechselt zurück in den Automatikmodus.



HINWEIS

Werden die Tasten „IN“ (7) und „OUT“ (3) zu lange betätigt (mehr als ca. 2-3 Sek.), wechselt der Stellungsregler in den Selbstabgleich.



HINWEIS

Nach einem Neustart befindet sich der Stellungsregler immer im Automatikmodus.

Da im Modus Handverstellung keine Positionsregelung erfolgt eignet sich dieser Modus um eine erhöhte Leckage des Systems zu diagnostizieren. Hierzu sollte das Ventil mit der Handverstellung auf ca. 50% Öffnung bewegt werden.

Anschließend wird das Ventil für ca. 10 Minuten beobachtet.


Ventilverhalten	Mögliche Ursache	Behebung
Ventil bewegt sich entgegen der Sicherheitsstellung (Druck im Antrieb steigt)	<ul style="list-style-type: none"> • Zu hoher Versorgungsdruck • Interne Undichtigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Versorgungsdruck reduzieren • Reparatur- und Serviceabteilung kontaktieren
Ventil bewegt sich in Richtung Sicherheitsstellung (Druck im Antrieb sinkt)	<ul style="list-style-type: none"> • Verschraubungen undicht • Verschlissene Dichtungen im Stellungsregler oder Antrieb 	<ul style="list-style-type: none"> • Verschraubungen auf Dichtigkeit überprüfen und evtl. nachziehen • Reparatur- und Serviceabteilung kontaktieren

Jeder Stellungsregler besitzt eine innere Leckage. Das führt dazu, dass das Ventil sich langsam in die Sicherheitsstellung bewegt. Ein kompletter Schließvorgang dauert zwischen 30 Minuten und mehreren Stunden.

1.18. Manuelle Sollwertvorgabe

Um auf Manuelle Sollwertvorgabe umzustellen muss der Regler „aktiv“ sein. Dazu muss der Regler mit elektrischer Energie versorgt werden und mit der Druckluft verbunden sein. Zusätzlich muss ein gültiger Selbstabgleich vorhanden sein.

Das Umschalten in den Modus „Manuelle Sollwertvorgabe“ erfolgt durch Drücken der Taste „IN“ (7) auf der Anschlussplatine für ca. drei Sekunden.



Auf dem Display erscheint das Symbol für den Handbetrieb zusammen mit der Anzeige „S--Puls“

Der manuelle Sollwert wird durch Drücken der Tasten "IN" (7) (Sollwert steigt) bzw. "OUT" (3) (Sollwert sinkt) eingestellt.

Das Ausschalten der „Manuellen Sollwertvorgabe“ erfolgt durch kurzzeitiges Drücken von „IN“ (7) und „OUT“ (3). Das Ventil geht wieder in die Ausgangsposition entsprechend dem anliegenden Stellsignal zurück.



HINWEIS

Werden die Tasten „IN“ (7) und „OUT“ (3) zu lange betätigt (mehr als ca. 2-3 Sek.), wechselt der Stellungsregler in den Selbstabgleich.



HINWEIS

Nach einem Neustart befindet sich der Stellungsregler immer im Automatikmodus.

1.19. Störungsbeseitigung

Fehler / Symptom	Mögliche Ursache(n)	Vorgehensweise
Antrieb bewegt sich nicht	<ul style="list-style-type: none">• Steuerdruck ist zu gering	<ul style="list-style-type: none">• Steuerdruck auf 4-6 bar erhöhen.
Antrieb fährt nicht bis zum Anschlag (bei 20mA)	<ul style="list-style-type: none">• Steuerdruck ist zu gering• Regler ist nicht richtig abgeglichen	<ul style="list-style-type: none">• Steuerdruck erhöhen.• Abgleich durchführen
Im stationären Automatikbetrieb (konstanter Sollwert) schalten die Piezoventile ständig.	<ul style="list-style-type: none">• Leckage in Verbindung vom Stellungsregler zum Antrieb.• Leckage im Antrieb	<ul style="list-style-type: none">• Leckage suchen und beseitigen.• Dichtungen des Antriebs wechseln.
Piezoventile schalten nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Piezoventile nicht richtig kontaktiert• Schmutz (Späne, Partikel) in den Piezoventilen	<ul style="list-style-type: none">• Zur Reparatur an den Hersteller zurücksenden.
Ventil öffnet nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Taststange ist lose.	<ul style="list-style-type: none">• Sitz der Taststange überprüfen
Regler funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Polarität des Stellsignals ist vertauscht.	<ul style="list-style-type: none">• Polarität des Stellsignals überprüfen
Positionen des Ventils werden nicht richtig angefahren.	<ul style="list-style-type: none">• Regler ist nicht richtig abgeglichen.	<ul style="list-style-type: none">• Selbstabgleich durchführen.
Regler reagiert nicht auf Stellsignal.	<ul style="list-style-type: none">• Regler befindet sich im Handbetrieb.	<ul style="list-style-type: none">• Durch Drücken der beiden Tasten (IN und OUT) in den Automatikmodus wechseln..

1.20. Nachrüsten von Rückmeldemodulen




WARNUNG

Explosionsgefahr durch Kurzschluss und elektrostatische Aufladung

► Nachrüsten von Zusatzmodulen nur wenn keine zündfähige Atmosphäre anliegt.

Im Deckel des Stellungsreglers kann ein Rückmeldemodul nachgerüstet werden.

	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>RM4-Platine</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Schraube</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Dämpfungsscheibe</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Verbindungskabel</td> </tr> </tbody> </table>	1	RM4-Platine	2	Schraube	3	Dämpfungsscheibe	4	Verbindungskabel
1	RM4-Platine								
2	Schraube								
3	Dämpfungsscheibe								
4	Verbindungskabel								
	<p>Herausbrechen der Abdeckung des Steckers auf der Hauptplatine</p>								
	<p>Verbindungskabel (4) in RM4-Platine (1) einstecken. Der Isolierschlauch muss über der Platine liegen.</p>								
	<p>Zusatzmodul mit Schrauben (2) und Dämpfungsscheiben (3) in den Deckel schrauben. Dabei darauf achten, dass der Isolierschlauch des Flachbandkabels sich zwischen Deckel und Platine befindet.</p>								



Für Anschlusspläne des Rückmeldemoduls Siehe 1.13 „Elektrischer Anschluss“.

1.21. Instandhaltung und Wartung


Die Geräte dürfen nicht repariert, verändert oder manipuliert werden. Im Falle eines Defektes ist das Produkt immer durch ein Originalgerät zu ersetzen.

Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller spezifiziertes Zubehör.

1.22. Entsorgung

Das Gerät und die Verpackung müssen entsprechend den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften im jeweiligen Land entsorgt werden.

1.23. Abmessungen und Gewicht



Gewicht ca. 1 kg

2. Operation Instructions

2.1. Warning information



DANGER

Dangerous situations that will lead to death or severe injuries.



WARNING

Dangerous situations that could lead to death or severe injuries.



CAUTION

Situations that could lead to minor injuries.



ATTENTION

Damage to property or malfunctions.



NOTE

Supplementary explanations

2.2. Safety

In addition to the information contained in this publication, the generally valid safety and accident prevention directives must also be taken into account.

If the information contained in this publication is insufficient in a certain situation, our Service Department will be happy to assist you with further information.

Please read this publication carefully prior to installation and commissioning.

2.2.1. Personnel qualification

The device may only be assembled and commissioned by specialist employees who are familiar with the assembly, commissioning and operation of this product.

"Specialist employees" in terms of these installation and operation instructions are persons who, based on their professional training, knowledge, experience as well as their knowledge of the relevant standards, are able to evaluate the work assigned to them and recognise potential dangers.

For explosion-protected devices, the persons must have been trained or briefed or be authorised to work on explosion-protected devices in explosive areas.

The electrical connection may only be performed by qualified personnel.

2.2.2. General safety information regarding the installation



WARNING

Risk of severe damage to property and personal injury as a result of improper installation.

It is essential that the respective national safety regulations (e.g. VDE 0100) are observed during the assembly, commissioning and operation of the devices. All work may only be performed provided that the system is not live.



WARNING

Risk of explosion as a result of improper installation.

The relevant electrotechnical directives and the accident prevention directives in the destination country must be observed for the electrical installation. In Germany, this is the VDE regulations and the accident prevention regulations of the employer's liability insurance associations.

EN 60079-14:3; VDE 0165 Part 1/8.98 "Electrical equipment for explosive gas areas" applies for assembly and installation in explosive areas.

The permissible maximum values contained in the EC type examination certificate (U_i / U_o , I_i / I_o , P_i / P_o , C_i / C_o and L_i / L_o) apply for the interconnection of the intrinsically safe electrical operating equipment.

Devices with the "intrinsic safety" ignition protection type lose their approval as soon as they are operated on electric circuits that do not correspond to the test certificate applicable in the respective country.

2.3. Designated use

The device may only be used for the application cases as described in these operating instructions or data sheets. Any other type of use is considered improper.

Two versions under the following type designations are available for applications in an explosive area:

8049-ExPro-1 (for use in Zone 1)	8049-ExPro-0 (for use in Zone 0)
-------------------------------------	-------------------------------------

The zones are defined as follows:

Zone 0:	Zone 1:
Area in which the dangerous explosive atmosphere is present as a mixture of air and flammable gases, vapours or mists, either permanently, over extended periods or on a frequent basis.	Area in which a dangerous explosive atmosphere can occasionally form as a mixture of air and flammable gases, vapours or mists during normal operation.

Type 8049-ExPro-0 can be used for both zones.

Only the 8049-ExPro-0 can be used in Zone 0.

2.4. Laws and stipulations

The legal stipulations that apply in the respective country must be observed during connection, assembly and commissioning.

In particular, the following stipulations apply for explosive areas:

IEC 60079-14 (international)

EN 60079-14 (EU, Germany)

The Ordinance on Industrial Health and Safety (Germany)

2.5. Technical data

Version	8049-ExPro-1	8049-ExPro-0
Nominal stroke	3 - 28 mm (3 - 50 mm)	3 - 28 mm (3 - 50 mm)
Load rating	8V (400 Ohm@20mA)	8V (400Ohm@20mA)
Auxiliary energy, pneumatic	4 - 6 bar	4 - 6 bar
Adjustment of stroke and zero point	Self-learning	
Internal air consumption	None	
Configuration	Via PC software	
Air quality	Unoilied, dry industrial air, solid content < 30µ, pressure dew point 20 K below the lowest ambient temperature	
Installation on control valve	Via standardised installation kits (also with optical position indicator)	
Pressure connection	G 1/8"	
Protection class acc. to DIN 40050	IP65	
General explosion-relevant information		
Applied standards	IEC 60079-0:2011, Ed. 6 IEC 60079-11:2011, Ed. 6	
Type examination certificate (ATEX)	BVS 17 ATEX E088	
Type examination certificate (IEC)	IECEX BVS 17.0080	
ATEX label	II 2G Ex ia IIC T4 Gb	II 2G Ex ia IIC T4 Ga
IEC label	Ex ia IIC T4 Gb	Ex ia IIC T4 Ga
Temperature ranges	T _{amb} = -10 ... +75°C	T _{amb} = -10 ... +75°C
Explosion-relevant information for control signal input (Terminals 1 and 2)		
Max. input voltage	U _i = DC 30V	U _i = DC 30V
Max. input current	i _i = 120 mA	i _i = 120 mA
Max. input power	P _i = 1000 mW	P _i = 1000 mW
Max. interior capacity	C _i = negligible	C _i = negligible
Max. interior inductivity	L _i = negligible	L _i = negligible
Explosion-relevant information for alarm output (NAMUR EN 60947-5-6) (Terminals 3 und 4)		
Max. input voltage	U _i = DC 16V	U _i = DC 16V
Max. input current	i _i = 25 mA	i _i = 25 mA
Max. input power	P _i = 64 mW	P _i = 64 mW
Max. interior capacity	C _i = 11 nF	C _i = 11 nF
Max. interior inductivity	L _i = negligible	L _i = negligible
Explosion-relevant information for binary input (Terminals 5 and 6)		
Max. output voltage	U _o = DC 5.4V	U _o = DC 5.74V
Max. output current	i _o = 1 mA	i _o = 1 mA
Max. output power	P _o = 2 mW	P _o = 2 mW
Max. external capacity	C _o = 65 µF	C _o = 65 µF
Max. external inductivity	L _o = 35 H	L _o = 35 H
Explosion-relevant information for PC-COM		
Nominal output voltage	2,8V	2,8V
Max. output voltage	U _m = 6.1 V	U _m = 6.1 V
Restriction	The interface may only be used for configuration provided that there is no explosive atmosphere.	
Explosion-relevant information for the external path sensor (version with Plug 4)		
Max. output voltage	U _o = 5.0 V	U _o = 5.0 V
Max. output current	i _o = 66 mA	i _o = 66 mA
Max. output power	P _o = 89 mW	P _o = 89 mW
Max. external capacity	C _o = 94 µF	C _o = 94 µF
Max. external inductivity	L _o = 8 mH	L _o = 8 mH

2.5.1. RM4 feedback Module Technical Data (Accessories)

Output signal	4-20 mA
Internal load	< 8V (400 Ω)
Limit switch	2 St. (NAMUR EN60947-5-6)
Explosion-relevant information for output response	
Max. input voltage	U _i = DC 30V
Max. input current	I _i = 120 mA
Max. input power	P _i = 1 W
Max. interior capacity	C _i = negligible
Max. interior inductivity	L _i = negligible
Explosion-relevant information for limit switch (NAMUR EN60947-5-6)	
Max. input voltage	U _i = DC 16V
Max. input current	I _i = 25 mA
Max. input power	P _i = 64 mW
Max. interior capacity	C _i = 11 nF
Max. interior inductivity	L _i = negligible

2.6. Ex key


		Type 8049-ExPro-	
Danger location			
For use in Zone 1		1	
For use in Zone 0		0	
Electrical connection			
2 x M16x1.5 cable screw connections (without RM-4 module)		0	
2 x M16x1.5 cable screw connections (with RM-4 module)		1	
1 x M12x1 plug - 4-pin (connection for control signal and alarm output)		2	
2 x M12x1 plug - 4-pin (connection for control signal, alarm output, response and switch 1)		3	
2 x M12x1 plug - 4-pin (connection for control signal, alarm output, response and switch 2)		4	
2 x M12x1 plug - 4-pin (connection for control signal, alarm output, switch 1 and switch 2)		5	
2 x M12x1 plug - 4-pin (connection for control signal, response, switch 1 and switch 2)		6	
Path measurement			
Linear potentiometer - Standard			1
Rotary potentiometer			2
Filter module for ext. potentiometer			3
Filter module for NCS			4
Linear potentiometer - 50 mm			7
Optional modules			
Without			0
RM-4 feedback module			4

2.7. Device function

The 8049-ExPro positioner positions pneumatically controlled actuators. The positioner is intended for installation on linear and slewing actuators in accordance with the information contained in these operating instructions.



2.8. Device structure

The following image of the positioner on the left illustrates the positioner with the cover opened in order to show all of the interior connections and operating elements. The illustrations provided in these instructions refer to the standard version of the positioner. Special versions (e.g. with stainless steel housing) are different in terms of their appearance and dimensions.



1. Ground terminal
2. Terminal block
3. "OUT" button
4. Display
5. Connector for PC connection (for SSCS USB connector ≥ V3.0)
6. "SEL" button
7. "IN" button
8. Connector for additional module connection (must be broken out of the cover)
9. Cable screw connection / alternatively, Connector 2 "Plug 2"
10. Cable screw connection / alternatively, Connector 1 "Plug 1"
11. Ground terminal
12. Supply air "P" connection
13. Actuator "Y1" connection

2.8.1. Special version structure

Version for external stroke sensor	Version with contactless NCS sensor
	
<p>15. Cable screw connection / alternatively, Connector 2 "Plug 2"</p> <p>16. Cable screw connection / alternatively, Connector 1 "Plug 1"</p> <p>17. Ground terminal</p> <p>18. Supply air "P" connection</p> <p>19. Actuator "Y1" connection</p> <p>20. Plug-in connection to the external stroke sensor "Plug 4"</p>	<p>15. Cable screw connection / alternatively, Connector 2 "Plug 2"</p> <p>16. Cable screw connection / alternatively, Connector 1 "Plug 1"</p> <p>17. Ground terminal</p> <p>18. Supply air "P" connection</p> <p>19. Actuator "Y1" connection</p> <p>20. Contactless NCS sensor</p>

2.9. Delivery, transport and storage

Check the packaging and content for damage.

Check that the scope of supply is complete and correct.

Always store the device in a dry and clean environment.

Observe the permissible ambient conditions (see 1.5 "

Technische Daten").

2.10. Installation

The positioner can be mounted on all types of pneumatic positioner with strokes measuring between 3 and 28 mm (3-50 mm) ("top mounted").

Various adjustment kits are available in order to make it easier to mount the unit on the valve. These kits consist of the required mounting parts in order to connect the valve actuator and the positioner, a return feedback pin for the valve stroke as well as, if required, a visual valve position display.




WARNING


Risk of explosion due to electrostatic charging

- ▶ Connect the potential equalisation to Ground Terminal (1) or Ground Terminal (11)
-

When dealing with sliding gate valves, it is essential that the valve housing is grounded with the smallest possible distance to the pipeline. A grounding plate complete with ground cable is installed beneath the actuator for this grounding.



Ground connection for sliding gate valves with membrane actuator




Ground connection for sliding gate valves with piston actuator

2.10.1. Assembling the positioner



ATTENTION

Ensure that the feedback pin is engaged in the positioner as problems with the stroke feedback may otherwise occur.



- Apply the position incl. feedback pin and return spring on the adjustment kit.
 - Tighten the 3 threaded pins on the side of the fastening ring.
 - Connect the "Y1" output with the valve actuator.
-



ATTENTION

Ensure that the compressed air connection is leak-tight as this will otherwise lead to the solenoid valves in the positioner constantly operating.

- Open the positioner cover and establish the electrical connections.
- Connect the supply air (connection "P").
- Perform a self-adjustment on the positioner (see 1.14.1 "Self-adjustment").
- Close the cover of the positioner.


The positioner is logically disassembled in reverse order.

2.10.2. Assembly on linear actuators



NOTE

Schubert & Salzer actuators are already adjusted to the positioner. The limit stop setting as described below does not need to be performed here.



The adjustment kit is fastened to the top of the valve actuator. This fastening may be different depending on the valve design.

The positioner is connected to the valve via a mechanical limit stop that must be provided on the valve side and must be connected to the valve stem. The return feedback pin and return spring are positioned on the flat surface of the limit stop and forwards the valve position to the positioner.

1	Positioner
2	Valve drive
3	Limit stop
4	Installation kit



The following table contains information for the limit values of the X dimension for the lower and upper valve position. This is valid for the standard feedback pins.

positioner stroke area	Dimension X	
	Lower position	Upper position
Stroke 28 mm (feedback pin L 99.6 mm)	65.3 mm	36.3 mm
Stroke 50 mm	79 mm	29 mm

2.10.3. Assembly on part-turn actuators

The digital positioner for slewing actuators is designed for installation on slewing actuators with adjustment kit according to VDI/VDE 3835.

The coupling (4) and the rotation angle indicator (3) must be correctly aligned before assembling the positioner.




On single-acting actuators "spring closes"

- Turn the coupling (4) until the rotation angle indicator (3) points to 0°.
- Do not apply compressed air to the actuator.
- Mount the positioner on the actuator.

On single-acting actuators "spring opens"

- Turn the coupling (4) until the rotation angle indicator (3) points to 90°.
- Do not apply compressed air to the actuator.
- Mount the positioner on the actuator.



1	Positioner
2	VDI/VDE installation kit
3	Rotation angle indicator
4	Coupling
5	Screw
6	Washer
7	Ring fastener
A	Actuator groove

- Place the positioner on the adjustment kit console. In doing so, the coupling must engage in the actuator (A) groove.
 - Fasten the positioner to the console using screws (5) and washers (6).
 - Never loosen the threaded pins belonging to the coupling (4) and the rotation angle indicator (3).
 - Establish pneumatic connections between the positioner and the actuator.
 - On single-acting actuators: Output Y1
 - On double-acting actuators: Output Y1 and Y2
-



ATTENTION


Ensure that the compressed air connection is leak-tight as this will otherwise lead to the solenoid valves in the positioner constantly operating.

- Open the positioner cover and establish the electrical connections.
- Connect the supply air (connection "P").
- Perform a self-adjustment on the positioner (see 1.14.1 "Self-adjustment").
- Close the cover of the positioner.

The positioner is logically disassembled in reverse order.

2.10.4. Assembly of the detached version

If the positioner will be installed in an application subject to severe vibrations, the version with detached stroke sensor can be used in order to protect the electronics and actuator technology of the positioner against wear.




1	Positioner
2	Cable with connector for sensor
3	External stroke sensor
4	Wall console

The external stroke sensor (3) is mounted on the actuator in place of the positioner as described under 0 "Montage auf Linearantrieben" or 0 "Montage auf Schwenkantrieben".

With the aid of the wall console (4), the positioner is screwed on a wall that is away from the area subject to severe vibrations.

2.10.5. Assembly of the contactless NCS stroke sensor




1	NCS sensor
2	Column installation for NCS ser
3	Magnet
4	Magnet installation

The NCS sensor (1) is installed on the pillars belonging to the valve with membrane actuator.

The measuring system magnet (3) is mounted on the coupling between the valve spindle and the actuator spindle.

2.11. Pneumatic connection



The supply air is connected to Inlet "P" (12) (G1/8").

It may **not** exceed a pressure of 6 bar as a malfunction can otherwise be expected.

The supply air connection belonging to the actuator is connected with Connection "Y1" (G1/8").



ATTENTION

Ensure clean, dry compressed air as oil, moisture or solids can impair the function of the positioner.

Air quality:

Non-oiled industrial air, solid content < 30 µm, pressure dew point 20 K below the lowest ambient temperature.

2.12. Electrical connection warning information



WARNING

Risk of explosion as a result of improper installation.

- ▶ Disconnect the supply before connecting or disconnecting the device
 - ▶ Observe the electrotechnical directives and the accident prevention directives (see 1.2.2 "Allgemeine Sicherheitshinweise zur Installation")
 - ▶ The connection may only be performed by qualified personnel (see 1.2.1 "Qualifikation des Personals")
-



WARNING

Risk of explosion as a result of connection to unsafe sources

- ▶ Ensure that the positioner is only connected to suitable intrinsically safe sources.
-



WARNING

Risk of explosion as a result of device damage following connection to unsuitable sources.

- ▶ The device may no longer be used in intrinsically safe applications.
-



WARNING

Risk of explosion caused by electrostatics.

- ▶ When operating in Zone 0, the cover may only be opened when the device is in a deenergised state.
 - ▶ Ensure that the cover is kept closed during operation in Zone 0.
-



WARNING

Risk of explosion caused by an unsuitable device.

- ▶ Select positioner and components that are authorised for the respective area of application
-



WARNING

Risk of explosion due to electrostatic charging

- ▶ Connect the potential equalisation to Ground Terminal (1) or Ground Terminal (11)
-



ATTENTION

Unused cable screw connections must be sealed with a suitable sealing plug in order to obtain the protection class (IP65).

2.13. Electrical connection

Shielded cables are recommended for the electrical connection. Opening the positioner cover exposes the screw terminals belonging to the terminal strip (2) for the individual connections.

The maximum connection cross-section is 1.5 mm².

Switch the supply off before connecting or disconnecting the device.

Control signal:

A current signal of 4-20 mA must be applied as a control signal (the positioner can also be configured to other control signals in the range of 4-20 mA). The load rating is approximately 8 V.

An additional power supply is not required.

Binary/alarm output:

If necessary, an alarm output (Terminals 3 and 4) can be evaluated in order to assess the valve function.

The alarm output is designed in a two-wire method according to EN 60947-5-6 (NAMUR) for downstream switching amplifiers (e.g. steel 9170/20-12-11).

By using the "**DeviceConfig**" software, the user can determine which operating states and error notifications should be issued via the alarm output.

Only the "regulation error" is issued as standard.

This becomes active if the positioner is not in the position to track the actual (stroke) value against the target value (control signal) (e.g. failing or insufficient supply pressure).

The alarm output can also be inverted via the communication software.

Binary input

Special positioner functions can be activated via the binary input.

The terminals are galvanically connected to the positioner electronics. Only potential-free contacts may be used. The max. cable length is 30 cm.

Examples of suitable isolating switch amplifiers

Interface	Company	Article Number	Supply voltage	Comment
Setpoint	Stahl	9165/16-11-11	24V DC	
	Stahl	9165/26-11-11	24V DC	2 channels
	Siemens	7NG4130-AA11	24V DC	
	Siemens	7NG4130-BA11	95-253V AC	
	Siemens	7NG4131-0AA00	24V DC	
feedback RM4	Stahl	9160/13-11-10	24V DC	


Examples of suitable NAMUR- switch amplifiers

Interface	Company	Article Number	Supply voltage	Comment
NAMUR switch output	Stahl	9170/20-12-11	24V DC	2 channels

Examples of suitable safety barriers

Interface	Company	Article Number	Nominal voltage U_n	Comment
Setpoint	Stahl	9001/01-199-100-101	16 V	
	Stahl	9001/01-252-070-101	20 V	
	Stahl	9001/01-280-110-101	24 V	


2.13.1. Standard connection 8049-ExPro-10 / 8049-ExPro-00



2.13.2. Pin assignment on plug-in connection M12x1.5 (4-pin) 8049-ExPro-12 / 8049-ExPro-02

Plan view over the positioner connector		Pin on the connector	Function	Terminal on the circuit board
Plug 1		Pin 1	Control signal (+)	Terminal 1
		Pin 2	Control signal (-)	Terminal 2
		Pin 3	Alarm output (+)	Terminal 3
		Pin 4	Alarm output (-)	Terminal 4

2.13.3. Connection with feedback module 8049-ExPro-11 / 8049-ExPro-01





**2.13.4. Pin assignment on plug-in connection 2xM12x1.5 (4-pin)
8049-ExPro-13 / 8049-ExPro-03**

Plan view over the positioner connector		Pin on the connector	Function	Terminal on the circuit board
Plug 1		Pin 1	Control signal (+)	Terminal 1
		Pin 2	Control signal (-)	Terminal 2
		Pin 3	Alarm output (+)	Terminal 3
		Pin 4	Alarm output (-)	Terminal 4
Plug 2		Pin 1	Response (+)	Terminal 10
		Pin 2	Response (-)	Terminal 11
		Pin 3	Limit switch 1 (+)	Terminal 14
		Pin 4	Limit switch 1 (-)	Terminal 15



**2.13.5. Pin assignment on plug-in connection 2xM12x1.5 (4-pin)
8049-ExPro-14 / 8049-ExPro-04**

Plan view over the positioner connector		Pin on the connector	Function	Terminal on the circuit board
Plug 1		Pin 1	Control signal (+)	Terminal 1
		Pin 2	Control signal (-)	Terminal 2
		Pin 3	Alarm output (+)	Terminal 3
		Pin 4	Alarm output (-)	Terminal 4
Plug 2		Pin 1	Response (+)	Terminal 10
		Pin 2	Response (-)	Terminal 11
		Pin 3	Limit switch 2 (+)	Terminal 12
		Pin 4	Limit switch 2 (-)	Terminal 13

**2.13.6. Pin assignment on plug-in connection 2xM12x1.5 (4-pin)
8049-ExPro-15 / 8049-ExPro-05**

Plan view over the positioner connector		Pin on the connector	Function	Terminal on the circuit board
Plug 1		Pin 1	Control signal (+)	Terminal 1
		Pin 2	Control signal (-)	Terminal 2
		Pin 3	Alarm output (+)	Terminal 3
		Pin 4	Alarm output (-)	Terminal 4
Plug 2		Pin 1	Limit switch 1 (+)	Terminal 12
		Pin 2	Limit switch 1 (-)	Terminal 13
		Pin 3	Limit switch 2 (+)	Terminal 14
		Pin 4	Limit switch 2 (-)	Terminal 15

**2.13.7. Pin assignment on plug-in connection 2xM12x1.5 (4-pin)
8049-ExPro-16 / 8049-ExPro-06**

Plan view over the positioner connector		Pin on the connector	Function	Terminal on the circuit board
Plug 1		Pin 1	Control signal (+)	Terminal 1
		Pin 2	Control signal (-)	Terminal 2
		Pin 3	Response (+)	Terminal 10
		Pin 4	Response (-)	Terminal 11
Plug 2		Pin 1	Limit switch 1 (+)	Terminal 14
		Pin 2	Limit switch 1 (-)	Terminal 15
		Pin 3	Limit switch 2 (+)	Terminal 12
		Pin 4	Limit switch 2 (-)	Terminal 13

2.14. Commissioning

2.14.1. Self-adjustment




NOTE

The self-adjustment of the mounted positioner has been performed in the factory. It is normally only required following a replacement or, potentially, after a valve repair.




After a new or replaced positioner has been mounted to the valve, it must be adjusted as follows.

In order to do so, the positioner has to be powered electrically and connected to the compressed air.

	<p>Press both "IN" (7) and "OUT" (3) buttons until "ADA" appears on the display.</p>
	<p>The positioner undergoes several self-adjustment phases. The display changes several times during this period.</p>

 <p>POS 50.0 % Auto</p>	<p>Once the self-adjustment has been completed without any problems, the positioner independently switches back to control mode.</p>
--	--

Errors during self-adjustment

 <p>ERROR ADJ 91</p>	<p>If the self-adjustment failed, one of the error as illustrated on the left will briefly appear in the display. Number 91 indicates that the error occurred during the determination of the stroke.</p> <p>► Examine the supply air pressure</p> <p>Number 92 indicates that the error occurred during the determination of the pulse time.</p> <p>► Examine the leak-tightness of the compressed air supply to the actuator.</p>
 <p>ERROR ADJ 92</p>	
 <p>ADAPT E01</p>	<p>Error "E01" then appears in the display, see 1.15 "Operating states".</p>

2.14.2. Configuration



WARNING

Risk of explosion as a result of non-intrinsically safe electric circuits.

- ▶ Do not use the USB connector in explosive areas.



WARNING

Risk of explosion as a result of device damage

- ▶ Only use original Schubert & Salzer USB connectors V \geq 3.0

The function parameters of the positioner can be set using a PC interface and corresponding configuration software.

This software is required if the factory settings of the positioner have to be modified (e.g. setting up split-range operation, implementation of special flow characteristics).

It is **not** required for commissioning and operation of the 8049 positioner nor its self-adjustment after a potential replacement if no special local settings were stored.

The screenshot displays the 'Reglereinstellungen' (Controller Settings) software interface. The main window contains several configuration sections:

- Parameter der Stellkurve:** Includes 'Stellsignal' (rising signal), 'Sicherheitsstellung (zur GS)' (safety position), and 'Einstellen der Dichtschwellfunktion' (adjusting the deadband function).
- Einstellen der elektroischen Hubbegrenzung:** Adjusts the electro-mechanical stroke limits.
- Einstellen der "Stoßlast" für GS-Ventile:** Adjusts the impact load for GS valves.
- Einstellen des Stellsignalbereiches:** Adjusts the signal range.
- Anzeige:** Selects between 'in Prozent' (in percent) and 'in Einheiten' (in units).
- Sollwertvorgabe:** Selects between 'digital (Simulation / Aufschickplatte)' and 'analog (Spannung / Stromeingang)'.
- Einstellen der Regelhysterese:** Adjusts the control hysteresis.
- Reglerspezifische Kennwerte:** Adjusts controller-specific parameters like pulse length.

On the right side, there is a graph titled 'Stellkurve' showing a linear relationship between the input w [%] (x-axis, 0 to 100) and the output $h(w)$ [%] (y-axis, 0 to 100). The status bar at the bottom indicates the device model 'DFV-25-Int11 set', user 'User', date '07.04.2018', and time '11:38'.

The device may only be configured by the manufacturer or specialist employees authorised and trained by the manufacturer. Alternatively, the configuration may be performed using a programming adapter which is approved expressly for use with the






8049-ExPro. All switch-related measures have been observed in this special programming adapter in order to ensure that no safety-related components in the positioner can be damaged.

2.15. Operating states / Error messages

The positioner indicated its operating states in the display.

The meaning of the display can be found in the following table.

Display	Operating state
<p>The display shows 'POS' at the top, '50.0' in the middle with a '%' symbol to its right, and 'Auto' at the bottom.</p>	<p>Automatic mode</p> <p>Display of the valve position in %</p>
<p>The display shows 'INIT' at the top, 'ADJ' in the middle, and '00' at the bottom right.</p>	<p>Self-adjustment</p> <p>The positioner performs a self-adjustment.</p>
<p>The display shows 'M--PULS' at the top, '50.0' in the middle with a '%' symbol to its right, and a hand icon at the bottom left.</p>	<p>Manual mode</p> <p>Display of the valve position in %</p>
<p>The display shows 'S--PULS' at the top, '50.0' in the middle with a '%' symbol to its right, and a hand icon at the bottom left.</p>	<p>Manual target value setting</p> <p>Display of the valve position in %</p>
<p>The display shows 'SIGNAL' at the top, '1.0' in the middle, and 'mA' at the bottom right.</p>	<p>The display can be switched to the target value signal via the "SEL" (6) button.</p>

Display	Error	Meaning
	positioner not adjusted	Perform adjustment
 <p>Alternates with the display of the current position:</p> 	Target value signal error	The control signal is outside the valid range
	Control error	The valve does not reach its end position
	Other error	EEPROM error, valve path, switch figures, etc. exceeded


By using the "**DeviceConfig**" software, the user can determine which operating states and error notifications should be issued via the alarm output.

Only the "regulation error" is issued as standard.

2.16. Automatic operation

The positioner always starts in automatic mode.

In this operating state, the device controls the valve position depending on an analogue control signal.




The current valve position is indicated as a percentage on the display.

2.17. Manual mode

The positioner must be "active" in order to switch to manual mode. In order to do so, the positioner has to be powered electrically and connected to the compressed air.

Switching into "manual adjustment" mode is performed by pressing the "**OUT**" (3) on the connection board for approx. three seconds.



The symbol for manual mode and the "M--Pulse" text appear in the display.

The valve is raised or lowered by pressing the "**IN**" (7) (supply air into the actuator) or "**OUT**" (3) (actuator is bled) buttons. The positioner traps the air in the actuator if no button is pressed.

Manual adjustment mode is switched off by briefly pressing "**IN**" (7) and "**OUT**" (3). The positioner switches back to automatic mode.



NOTE

If the "IN" (7) and "OUT" (3) buttons are pressed for too long (more than approx. 2-3 seconds), the positioner switches to self-adjustment mode.



NOTE

The positioner is always in automatic mode following a restart.

As no position control takes place in manual mode, this mode is ideal for an increased system leak diagnosis. For this purpose, the valve is opened via a manual adjustment so that it is approx. 50% open.

The valve is then observed for approx. 10 minutes.


Valve behaviour	Possible cause	Rectification
The valve moves against the safety position (actuator pressure increases)	<ul style="list-style-type: none"> Excessive supply pressure Internal leak 	<ul style="list-style-type: none"> Reduce supply pressure Contact the Repair and Service Department
The valve moves towards the safety position (pressure in the actuator drops)	<ul style="list-style-type: none"> Screw connections leaking Worn seals in the positioner or actuator 	<ul style="list-style-type: none"> Check the screw connections for leak-tightness and re-tighten where necessary Contact the Repair and Service Department

Each positioner has an inner leakage. This ensures that the valve moves to the safety position slowly. A complete closing process takes anywhere between 30 minutes and several hours.

2.18. Manual target value setting

The positioner must be "active" in order to switch to manual target value setting mode. In order to do so, the positioner has to be powered electrically and connected to the compressed air. A valid self-adjustment must also be available.

Switching into "manual target value setting" mode is performed by pressing the "IN" (7) on the connection board for approx. three seconds.



The symbol for manual mode and the "S--Pulse" text appear together in the display.

The manual target value is set by pressing "IN" (7) (target value increases) or "OUT" (3) (target value decreases).

The "manual target value setting" mode is switched off by briefly pressing "IN" (7) and "OUT" (3). The valve returns to the initial position in accordance with the applied control signal.



NOTE

If the "IN" (7) and "OUT" (3) buttons are pressed for too long (more than approx. 2-3 seconds), the positioner switches to self-adjustment mode.

**NOTE**

The positioner is always in automatic mode following a restart.

2.19. Fault rectification

Error / symptom	Possible cause(s)	Procedure
The actuator does not move	<ul style="list-style-type: none">• Control pressure is insufficient	<ul style="list-style-type: none">• Increase control pressure to 4-6 bar.
Actuator does not travel as far as the limit stop (at 20 mA)	<ul style="list-style-type: none">• Control pressure is insufficient• positioner has not been correctly adjusted	<ul style="list-style-type: none">• Increase control pressure.• Perform adjustment
The Piezo valves switch constantly in stationary automatic mode (constant target value).	<ul style="list-style-type: none">• Leak in the connection between the positioner and the actuator.• Leak in the actuator	<ul style="list-style-type: none">• Find and eliminate the leak.• Replace the actuator seals.
Piezo valves do not switch.	<ul style="list-style-type: none">• Piezo valves not correctly connected.• Dirt (chips, particles) present in the Piezo valves	<ul style="list-style-type: none">• Return to the manufacturer for repair.
Valve does not open.	<ul style="list-style-type: none">• Feedback pin is loose.	<ul style="list-style-type: none">• Check the seating of the feedback pin.
positioner does not work.	<ul style="list-style-type: none">• The control signal polarity has been reversed.	<ul style="list-style-type: none">• Check the control signal polarity
The valve positions are not approached correctly.	<ul style="list-style-type: none">• positioner has not been correctly adjusted.	<ul style="list-style-type: none">• Perform a self-adjustment.
The positioner does not respond to the control signal.	<ul style="list-style-type: none">• The positioner is in manual mode.	<ul style="list-style-type: none">• Switch to automatic mode by pressing both buttons (IN and OUT).

2.20. Retrofitting response modules




WARNING

Risk of explosion due to short-circuit and electrostatic charging

► Additional modules may only be retrofitted provided that there is no ignitable atmosphere.

A feedback module can be retrospectively fitted in the positioner cover.

	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>RM4 plate</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Screw</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Damping washer</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Connecting cable</td> </tr> </tbody> </table>	1	RM4 plate	2	Screw	3	Damping washer	4	Connecting cable
1	RM4 plate								
2	Screw								
3	Damping washer								
4	Connecting cable								
	<p>Break out the plug cover located on the main board.</p>								
	<p>Insert connection cable (4) in the RM4-board (1). The insulating hose must be above the board.</p>								
	<p>Screw the additional module into the cover using screws (2) and damper washers (3). In doing so, ensure that the insulating hose belonging to the ribbon cable is between the cover and board.</p>								



For feedback module wiring diagrams, see 1.13 "Elektrischer Anschluss".

2.21. Maintenance and repair


The devices may not be repaired, modified or manipulated. The product must always be replaced with an original device in the event of a defect.

Only use accessories that have been specified by the manufacturer.

2.22. Disposal

The device and packaging must be disposed of in accordance with the relevant laws and directives in the respective country.

2.23. Dimensions and weight



Weight: Approx. 1 kg

3. **F** Manuel d'utilisation

3.1. Concept d'avertissement



DANGER

Situations dangereuses qui entraînent la mort ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT

Situations dangereuses qui peuvent entraîner la mort ou des blessures graves.



PRUDENCE

Situations qui peuvent entraîner des lésions corporelles mineures.



ATTENTION

Domages matériels ou dysfonctionnement



NOTE

Explications supplémentaires

3.2. Sécurité

En plus des instructions contenues dans le présent document, il y a lieu de tenir compte des règles de sécurité et de prévention des accidents qui sont généralement d'application.

Si les informations contenues dans ce document ne suffisent en aucun cas, notre service vous fournira volontiers de plus amples informations.

Veillez lire attentivement ce document avant l'installation et la mise en service.

3.2.1. Qualifications du personnel

L'équipement ne peut être installé et mis en service que par du personnel qualifié qui est familiarisé avec le montage, la mise en service et le fonctionnement de cet appareil.

Le personnel qualifié au sens de ce manuel d'installation et d'exploitation est constitué de personnes qui, sur la base de leur formation professionnelle, de leurs connaissances et de leur expérience ainsi que de leur connaissance des normes en

vigueur, sont en mesure d'évaluer le travail qui leur est assigné et d'identifier les dangers potentiels.

Dans le cas d'équipements en exécution antidéflagrante, les personnes doivent avoir une formation ou une instruction soit être habilitées à travailler avec des appareils antidéflagrants dans des installations en zone explosible.

Le branchement électrique ne peut être effectué que par du personnel qualifié.

3.2.2. Consignes de sécurité générales d'installation



AVERTISSEMENT

Risque de dommages matériels et corporels en raison d'une installation non conforme.

Veillez à respecter impérativement les réglementations nationales de sécurité appropriées (p.ex. VDE 0100) pendant l'installation, la mise en service et le fonctionnement de l'équipement. Tous les travaux doivent être exécutés hors tension.



AVERTISSEMENT

Risque d'explosion dû à une installation non conforme.

L'installation électrique doit être conforme aux réglementations électrotechniques en vigueur et les prescriptions relatives à la prévention des accidents du pays concerné. En Allemagne, sont d'application les réglementations VDE et les règlements de prévention des accidents des associations professionnelles

Pour le montage et l'installation dans des zones à atmosphères potentiellement explosives, la EN 60079-14:3; VDE 0165 partie 1/8,98 "Équipements Électriques pour zones à risque d'explosion de gaz." est d'application.

Pour l'interconnexion du matériel électrique à sécurité intrinsèque les valeurs maximales admissibles reprises dans l'attestation d'examen CE sont d'application (Ui ou Uo, li ou lo, Pi ou Po, Ci ou Co et Li ou Lo).

Les dispositifs du type de protection "sécurité intrinsèque" perdront leur homologation dès qu'ils ont opéré dans des circuits qui ne sont pas conformes au certificat d'essai valable dans votre pays.

3.3. Utilisation conforme

L'appareil ne peut être utilisé que pour les cas d'utilisation décrits dans le présent manuel d'exploitation ou dans les fiches de données. Toute autre utilisation est considérée comme impropre.

Pour les applications dans les zones à risque d'explosion, 2 variantes sont disponibles sous les désignations de type suivantes :

8049-ExPro-1 (Pour utilisation dans zone 1)	8049-ExPro-0 (Pour utilisation dans zone 0)
--	--

Les zones sont définies comme suit :

Zone 0 :	Zone 1 :
Zone dans laquelle une atmosphère explosive dangereuse sous forme de mélange d'air et de gaz combustible, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, sur de longues périodes ou fréquemment.	Une zone dans laquelle, en fonctionnement normal, une atmosphère explosive dangereuse peut occasionnellement se former sous forme d'un mélange d'air et de gaz combustible, de vapeur ou de brouillard.

Le type 8049-ExPro-0 peut être utilisé pour les deux zones.

Uniquement le 8049-EXPRO-0 peut être utilisé dans la zone 0 !

3.4. Lois et règlements

Pour le raccordement, l'installation et la mise en service, les réglementations légales valables dans chaque pays doivent être respectées.

Les réglementations légales suivantes sont par exemple spécifiques pour les zones à risque d'explosion :

IEC 60079-14 (international)

EN 60079-14 (EU, Allemagne)

Le décret sur la sécurité du travail (Allemagne)

3.5. Données techniques

Version	8049-ExPro-1	8049-ExPro-0
Course nominal	3 - 28 mm (3 - 50 mm)	3 - 28 mm (3 - 50 mm)
Tension de charge	8V (400 Ohm@20mA)	8V (400Ohm@20mA)
Énergie auxiliaire, pneumatique	4 - 6 bar	4 - 6 bar
Adaptation de la course et de la position zéro	autoadaptive	
Propre consommation d'air	none	
Configuration	au moyen du logiciel PC	
Qualité d'air	Non huilé, air industriel sec, contenu solide < 30µ, point de rosée 20 K à la plus basse température ambiante	
Annexe à l'organe de réglage	Au moyen de kits de montage normalisés (également avec indicateur de course optique)	
Raccordement pression	G 1/8"	
classe de protection selon DIN 40050	IP > 20 (surpression supplémentaire dans corps au moyen d'air de balayage)	
Informations générales importates Ex		
Normes appliquées	IEC 60079-0:2011, Ed. 6 IEC 60079-11:2011, Ed. 6	
Certificat d'examen (ATEX)	BVS 17 ATEX E088	
Certificat d'examen (IEC)	IECEX BVS 17.0080	
Marquage ATEX	II 2G Ex ia IIC T4 Gb	II 2G Ex ia IIC T4 Ga
Marquage IEC	Ex ia IIC T4 Gb	Ex ia IIC T4 Ga
Plage de température	T _{amb} = -10 ... +75°C	T _{amb} = -10 ... +75°C
Informations générales importantes Ex relatives au signal d'entrée (bornes 1 et 2)		
Tension d'entrée maximale	U _i = DC 30V	U _i = DC 30V
Courant d'entrée maximale	I _i = 120 mA	I _i = 120 mA
Puissance d'entrée maximale	P _i = 1000 mW	P _i = 1000 mW
Capacité interne maximale	C _i = négligeable	C _i = négligeable
Inductance interne maximale	L _i = négligeable	L _i = négligeable
Informations générales importantes Ex relatives à la sortie alarme (NAMUR EN 60947-5-6)(bornes3 et 4)		
Tension d'entrée maximale	U _i = DC 16V	U _i = DC 16V
Courant d'entrée maximale	I _i = 25 mA	I _i = 25 mA
Puissance d'entrée maximale	P _i = 64 mW	P _i = 64 mW
Capacité interne maximale	C _i = 11 nF	C _i = 11 nF
Inductance interne maximale	L _i = négligeable	L _i = négligeable
Informations générales importantes Ex relatives à l'entrée binaire (bornes 5 et 6)		
Tension de sortie maximale	U _o = DC 5,4V	U _o = DC 5,4V
Courant de sortie maximum	I _o = 1 mA	I _o = 1 mA
Puissance de sortie maximale	P _o = 2 mW	P _o = 2 mW
Capacité externe maximale	C _o = 65 µF	C _o = 65 µF
Inductance externe maximale	L _o = 35 H	L _o = 35 H
Informations importantes Ex relatives à PC-COM		
Tension de sortie nominale	2,8V	2,8V
Tension de sortie maximale	U _m = 6,1 V	U _m = 6,1 V
Restriction	L'interface ne peut être utilisée que pour configuration s'il n'y a pas d'atmosphère explosive.	
Informations importantes Ex sur le capteur de position externe (variante avec fiche 4)		
Tension de sortie maximale	U _o = 5,0 V	U _o = 5,0 V
Courant de sortie maximum	I _o = 66 mA	I _o = 66 mA
Puissance de sortie maximale	P _o = 89 mW	P _o = 89 mW
Capacité externe maximale	C _o = 94 µF	C _o = 94 µF
Inductance externe maximale	L _o = 8 mH	L _o = 8 mH

3.5.1. Données techniques module de rétrosignalisation RM4 (Accessoire)

Signal de sortie	4-20 mA
Charge interne	< 8V (400 Ω)
Fin de course	2 Pc. (NAMUR EN60947-5-6)
Informations importantes Ex relatives à sortie rétrosignalisation	
Tension d'entrée max.	U _i = DC 30V
Courant d'entrée max.	i _i = 120 mA
Puissance d'entrée max.	P _i = 1 W
Capacité interne max.	C _i = négligeable
Inductance interne max.	L _i = négligeable
Informations importantes Ex relatives au fin de course (NAMUR EN60947-5-6)	
Tension d'entrée max.	U _i = DC 16V
Courant d'entrée max.	i _i = 25 mA
Puissance d'entrée max.	P _i = 64 mW
Capacité interne max.	C _i = 11 nF
Inductance interne max.	L _i = négligeable

3.6. Interrupteur à clé Ex

Type 8049-ExPro-


Zone de danger			
Pour utilisation dans la zone 1	1		
Pour utilisation dans la zone 0	0		
Raccordement électrique			
Presse-étoupe 2x M16x1.5 (sans module RM-4)	0		
Presse-étoupe 2x M16x1.5 (avec module RM-4)	1		
Connecteur 1x M12x1 - 4 pôles (Connexion signal de contrôle et sortie alarme)	2		
Connecteur 2x M12x1 - 4 pôles (Connexion signal de contrôle, sortie alarme rétrosignalisation et interrupteur 1)	3		
Connecteur 2x M12x1 - 4 pôles (Connexion signal de contrôle, sortie alarme, rétrosignalisation et interrupteur 2)	4		
Connecteur 2x M12x1 - 4 pôles (Connexion signal de contrôle, sortie alarme, interrupteur 1 et interrupteur 2)	5		
Connecteur 2x M12x1 - 4 pôles (Connexion signal de contrôle, rétrosignalisation, interrupteur 1 et interrupteur 2)	6		
Saisie de déplacement			
Potentiometre linéaire - Standard	1		
Potentiomètre rotatif	2		
Module de filtration pour potentiomètre externe	3		
Module de filtration pour NCS	4		
Potentiometer linéaire – 50 mm	7		
Modules optionnels			
Sans			0
Module de rétrosignalisation RM4			4

3.7. Fonction de l'appareil

Le régulateur de position 8049-EXPRO est utilisé pour positionner les actionneurs à commande pneumatique. Il est destiné à être monté sur des actionneurs linéaires et rotatifs conformément aux instructions du présent manuel d'utilisation.

3.8. Configuration de l'appareil

Le positionneur est montré sur la gauche avec le couvercle ouvert pour afficher toutes les connexions internes et les commandes. Les illustrations de ce manuel se réfèrent à la version standard du régulateur. Les versions spéciales (par exemple avec boîtier en acier inoxydable) sont différentes au point de vue visuel et dimensionnel.



14. Borne de terre
15. Bornier
16. Bouton-poussoir „OUT“
17. Écran
18. Fiche pour connexion PC (pour connecteur SSCS USB ≥ V3.0)
19. Bouton-poussoir „SEL“
20. Bouton-poussoir „IN“
21. Fiche pour connexion module supplémentaire (extraire du capot)
22. Presse-étoupe / Fiche alternative 2 „Plug 2“
23. Presse-étoupe / Fiche alternative 1 „Plug 1“
24. Borne de terre
25. Connexion alimentation air „P“
26. Connexion actionneur „Y1“

3.10. Montage

Le positionneur peut être monté sur n'importe quelle vanne de régulation pneumatique avec des courses de 3 à 28 mm (3-50 mm) ("Monté en tête").

Afin de simplifier le montage sur la vanne, différents kits de montage sont disponibles, qui fournissent les pièces de montage nécessaires pour connecter l'actionneur de vanne et le positionneur, une tige de palpage de rétroaction pour la vanne et, si nécessaire, un indicateur de position de vanne optique.




AVERTISSEMENT


Risque d'explosion dû à une charge électrostatique

- Raccordement du dispositif de compensation de potentiel à la borne de mise à la terre (1) ou de la borne de mise à la terre (11)

Dans le cas des vannes à disques coulissants, il est impératif que le corps de la vanne soit également mis à la terre de préférence de façon aussi courte que possible via la conduite. A cette fin une plaquette de mise à la terre, pourvue d'un câble, est installée au-dessous de l'actionneur.



Raccordement de mise à la terre pour vanne GS avec actionneur à membrane




Raccordement de mise à la terre pour vanne GS avec entraînement à piston

3.10.1. Montage du positionneur



ATTENTION

Assurez-vous que la tige de palpage est verrouillée dans le positionneur, sinon des problèmes avec la rétrosignalisation de course peuvent se produire.



- Poser le positionneur y compris la tige de palpage et le ressort de rappel sur le kit de fixation.
 - Serrer les 3 gougeons filetés sur le côté de l'anneau de montage.
 - Connecter la sortie "Y1" à l'actionneur de vanne.
-



ATTENTION

Assurez-vous que la connexion d'air comprimé est étanche, sinon les électrovannes fonctionneront de façon permanente dans le positionneur.

- Ouvrir le couvercle du positionneur et effectuer les connexions électriques.
- Raccorder l'air d'alimentation (raccord "P").
- Exécuter un autocalibrage du positionneur (Voir 1.14.1 „Autocalibrage“)
- Fermer le couvercle du positionneur.


Exécuter le démontage du positionneur dans l'ordre inverse du montage.

3.10.2. Montage sur actionneur linéaire



NOTE

Les actionneurs Schubert & Salzer sont déjà ajustés sur le contrôleur. Le réglage de la course décrit ci-dessous ne doit pas être effectué ici.



Le kit de montage est fixé sur la partie supérieure de la commande de la vanne. Ce montage peut être différent selon la conception de la vanne.

Le couplage du positionneur à la vanne doit être assuré par une butée mécanique du côté vanne et être raccordé à l'arbre de la vanne. Sur la surface plane de la butée se trouve la tige de palpation de renvoi avec un ressort de rappel, qui signale la position de la vanne au régulateur.

1	Positionneur
2	Actionneur vanne
3	Butée
4	Kit de montage




Pour les valeurs limites de la dimension X pour la position inférieure et supérieure de la vanne, veuillez vous référer au tableau ci-dessous. Celui-ci est valable pour les tiges de palpation standards.

Course du régulateur	Dimension X	
	Position inférieure	Position supérieure
Course 28 mm (Tige de palpation L 99,6 mm)	65,3 mm	36,3 mm
Course 50 mm	79 mm	29 mm

3.10.3. Montage sur actionneurs rotatifs

Le positionneur numérique pour actionneur rotatif est conçu pour être monté sur des entraînements pivotants avec un kit de montage selon VDI/VDE 3835.

Avant d'installer le régulateur, l'accouplement (4) et l'indicateur d'angle de rotation (3) doivent être correctement alignés.



Avec actionneurs à simple effet "Ressort ferme":

- Tourner l'embrayage (4) jusqu'à ce que l'indicateur d'angle de rotation (3) soit sur 0 °.
- Ne pas pressuriser l'actionneur avec de l'air comprimé.
- Monter le régulateur sur l'actionneur.

Avec actionneurs à simple effet "Ressort ouvre":

- Tourner l'embrayage (4) jusqu'à ce que l'indicateur d'angle de rotation (3) soit sur 90 °.
- Ne pas pressuriser l'actionneur avec de l'air comprimé.
- Montez le régulateur sur l'actionneur.

1	Positionneur
2	Kit de montage VDI/VDE
3	Affichage angulaire
4	Accouplement
5	Vis
6	Disque
7	Bague de fixation
A	Rainure de l'actionneur

- Monter le positionneur sur la console du kit de montage. L'accouplement doit s'enclencher dans la rainure de l'actionneur (A).
- Fixer le positionneur sur la console avec les vis (5) et les rondelles (6).
- Ne jamais desserrer les goujons filetés de l'accouplement (4) et de l'indicateur d'angle de rotation (3)!
- Rétablir la liaison pneumatique entre le positionneur et l'actionneur.
 - Actionneur à action simple: sortie Y1
 - Actionneur à double effet: sortie Y1 et Y2



ATTENTION


Assurez-vous de l'étanchéité de la connexion d'air comprimé, sinon cela entraînera l'utilisation permanente des électrovannes du positionneur.

- Ouvrir le couvercle du positionneur et effectuer les connexions électriques.
- Raccorder l'air d'alimentation (Raccord "P").
- Exécuter un autocalibrage du positionneur (Voir 1.14.1 „Autocalibrage“)
- Fermer le couvercle du positionneur.

Effectuer le démontage du positionneur dans l'ordre inverse du montage.

3.10.4. Version à montage séparé

Si le régulateur doit être utilisé dans une application à fortes vibrations, la version avec le capteur à montage séparé peut être utilisée pour protéger l'électronique et les actionneurs du régulateur contre l'usure.




1	Positionneur
2	Câble avec fiche et capteur
3	Capteur de position externe
4	Support mural

Le capteur de position externe (3) est monté à la place de l'actionneur, comme décrit sous 0 „Montage sur actionneurs linéaires“ ou 0 „Montage sur actionneurs rotatifs“

Le régulateur est fixé à un mur à l'aide d'un support mural (4) à l'extérieur de la zone à fortes vibrations.


3.10.5. Montage capteur de course NCS sans contact



1	Capteur NCS
2	Montage à colonne pour capteur NCS
3	Aimant
4	Montage aimant

Le capteur NCS (1) est monté sur la colonne d'une vanne à actionneur à membrane. L'aimant du système de mesure (3) est monté sur l'accouplement entre la tige de vanne et l'arbre d'entraînement.

3.11. Connexion pneumatique



L'air d'alimentation est raccordé à l'entrée "P" (12) (G1/8 ").

La pression d'air ne peut **pas** dépasser 6 bar, sinon un dysfonctionnement est à craindre.

La connexion d'air d'alimentation de l'actionneur est raccordée au port "Y1" (13) (G1/8 ").



ATTENTION

Veillez à utiliser de l'air comprimé propre et sec, car l'huile, l'humidité ou les solides peuvent nuire à la fonction du régulateur.

Qualité de l'air:

Air industriel non huilé, contenu solide < 30 μ , point de rosée 20 K à la température ambiante la plus basse.

3.12. Avertissements sur la connexion électrique



AVERTISSEMENT

Danger d'explosion dû à une installation inadéquate.

- ▶ Couper l'alimentation avant de brancher ou de débrancher l'appareil
 - ▶ Respecter les réglementations en matière d'électricité et de prévention des accidents (voir 1.2.2 «Consignes générales de sécurité pour l'installation»)
 - ▶ Connexion uniquement par du personnel qualifié (voir 1.2.1 «Qualification du personnel»)
-



AVERTISSEMENT

Risque d'explosion dû à une connexion à des sources non sûres.

- ▶ Raccordement du positionneur uniquement à des sources de sécurité intrinsèque appropriées.
-



AVERTISSEMENT

Danger d'explosion dû à des dommages à l'appareil après raccordement à des sources inadéquates.

- ▶ L'appareil ne peut plus être utilisé pour des applications requérant une sécurité intrinsèque.
-



AVERTISSEMENT

Risque d'explosion dû à l'électricité statique

- ▶ N'ouvrir le couvercle que dans un État hors tension lorsqu'il est utilisé dans la zone 0.
 - ▶ Garder le couvercle fermé en cas de fonctionnement dans la zone 0.
-



AVERTISSEMENT

Danger d'explosion dû à un équipement inapproprié

- ▶ Sélection des positionneurs et des composants avec approbation selon la zone d'application respective
-



AVERTISSEMENT

Risque d'explosion dû à une charge électrostatique

- ▶ Raccordement de la compensation de potentiel à la borne de terre (1) ou à la borne de terre (11)
-



ATTENTION

Les presse-étoupes non utilisés doivent absolument être scellés avec un bouchon d'obturation approprié afin d'obtenir la classe de protection (IP65).

3.13. Raccordement électrique

Les câbles blindés sont recommandés pour la connexion électrique. Après ouverture du couvercle du positionneur, les bornes à vis du bloc de raccordement (2) sont accessibles pour les connexions individuelles.

La section transversale maximale de raccordement est 1,5 mm².

Couper l'alimentation avant de brancher ou de débrancher l'appareil.

Signal de commande:

Un signal de 4-20 mA doit être appliqué comme signal de commande (Le régulateur peut également être configuré pour d'autres signaux de commande dans la gamme de 4-20 mA). La tension de charge est d'environ 8V.

Aucune tension d'alimentation supplémentaire n'est requise.

Entrée binaire / Sortie alarme:

Si nécessaire, une sortie d'alarme (bornes 3 et 4) peut être évaluée pour l'analyse de la fonction de la vanne.

La sortie d'alarme est conçue suivant la technologie 2-fils conformément EN60947-5-6 (NAMUR), pour les amplificateurs de commutation montés en aval (par exemple Stahl 9170/20-12-11).

Au moyen du logiciel "**DeviceConfig.dll**" il est possible de spécifier les états de fonctionnement et les messages d'erreur qui doivent être émis via la sortie d'alarme.

Par défaut, seule le message « Erreur de réglage » est émis.

Ceci est activé lorsque le positionneur n'est pas en mesure d'exécuter la valeur réelle (course) selon la consigne (Signal de réglage) (par exemple lorsque la pression d'air d'alimentation est trop faible).

La sortie alarme peut également être inversée via le logiciel de communication.

Entrée binaire

Des fonctions spécifiques du régulateur peuvent être commandées par entrée binaire.

Les bornes sont connectées galvaniquement à l'électronique du régulateur. Seuls les contacts libres de potentiel peuvent être utilisés. La longueur maximale du câble est de 30 cm.

Exemples d'amplificateurs de sectionnement appropriés

Interface	Firme	Numéro article	Tension d'alimentation	Remarque
Consigne	Stahl	9165/16-11-11	24V DC	
	Stahl	9165/26-11-11	24V DC	2 Canaux
	Siemens	7NG4130-AA11	24V DC	
	Siemens	7NG4130-BA11	95-253V AC	
	Siemens	7NG4131-0AA00	24V DC	
Reponse RM4	Stahl	9160/13-11-10	24V DC	


Exemples d'amplificateurs de commutation NAMUR appropriés

Interface	Firme	Numéro article	Tension d'alimentation	Remarque
Sortie de commutation NAMUR	Stahl	9170/20-12-11	24V DC	2 Canaux

Exemples de barrière de sécurité

Interface	Firme	Numéro article	Tension nominale U_n	Remarque
Consigne	Stahl	9001/01-199-100-101	16 V	
	Stahl	9001/01-252-070-101	20 V	
	Stahl	9001/01-280-110-101	24 V	


3.13.1. Norme de raccordement 8049-ExPro-10 / 8049-ExPro-00



3.13.2. Affectation des bornes pour la version avec connecteur à enficher M12x1,5 (4 pôles) 8049-Ex-Pro-12 / 8049-ExPro-02

Vue de dessus du connecteur du positionneur		Broches du connecteur	Fonction	Borne sur la carte imprimée
Connecteur1 «Fiche1 »		Broche 1	Signal de réglage (+)	Borne 1
		Broche 2	Signal de réglage (-)	Borne 2
		Broche 3	Sortie alarme (+)	Borne 3
		Broche 4	Sortie alarme (-)	Borne 4

3.13.3. Connexion avec le module de rétrosignalisation 8049-EXPRO-11/8049-EXPRO-01



3.13.4. Affectation des bornes pour la version avec connecteur à enficher 2xM12x1,5 (4 pôles) 8049-Ex-Pro-13 / 8049-ExPro-03

Vue de dessus du connecteur du positionneur		Broches du connecteur	Fonction	Borne sur la carte imprimée
Connecteur 1 „Pug1“		Broche 1	Signal de réglage (+)	Borne 1
		Broche 2	Signal de réglage (-)	Borne 2
		Broche 3	Sortie alarme (+)	Borne 3
		Broche 4	Sortie alarme (-)	Borne 4
Connecteur 2 „Plug2“		Broche 1	Rétrosignalisation (+)	Borne 10
		Broche 2	Rétrosignalisation (-)	Borne 11
		Broche 3	Fin de course 1 (+)	Borne 14
		Broche 4	Fin de course 1 (-)	Borne 15

3.13.5. Affectation des bornes pour la version avec connecteur à enficher 2xM12x1,5 (4 pôles) 8049-Ex-Pro-14 / 8049-ExPro-04

Vue de dessus du connecteur du positionneur		Broches du connecteur	Fonction	Borne sur la carte imprimée
Connecteur 1 „Pug1“		Broche 1	Signal de réglage (+)	Borne 1
		Broche 2	Signal de réglage (-)	Borne 2
		Broche 3	Sortie alarme (+)	Borne 3
		Broche 4	Sortie alarme (-)	Borne 4
Connecteur 2 „Plug2“		Broche 1	Rétrosignalisation (+)	Borne 10
		Broche 2	Rétrosignalisation (-)	Borne 11
		Broche 3	Fin de course 2 (+)	Borne 12
		Broche 4	Fin de course 2 (-)	Borne 13

3.13.6. Affectation des bornes pour la version avec connecteur à enficher 2xM12x1,5 (4 pôles) 8049-Ex-Pro-15 / 8049-ExPro-05

Vue de dessus du connecteur du positionneur		Broches du connecteur	Fonction	Borne sur la carte imprimée
Connecteur 1 „Plug1“		Broche 1	Signal de réglage (+)	Borne 1
		Broche 2	Signal de réglage (-)	Borne 2
		Broche 3	Sortie alarme (+)	Borne 3
		Broche 4	Sortie alarme (-)	Borne 4
Connecteur 2 „Plug2“		Broche 1	Fin de course 1 (+)	Borne 12
		Broche 2	Fin de course 1 (-)	Borne 13
		Broche 3	Fin de course 2 (+)	Borne 14
		Broche 4	Fin de course 2 (-)	Borne 15

3.13.7. Affectation des bornes pour la version avec connecteur à enficher 2xM12x1,5 (4 pôles) 8049-Ex-Pro-16 / 8049-ExPro-06

Vue de dessus du connecteur du positionneur		Broches du connecteur	Fonction	Borne sur la carte imprimée
Connecteur 1 „Plug1“		Broche 1	Signal de réglage (+)	Borne 1
		Broche 2	Signal de réglage (-)	Borne 2
		Broche 3	Rétrosignalisation (+)	Borne 10
		Broche 4	Rétrosignalisation (-)	Borne 11
Connecteur 2 „Plug2“		Broche 1	Fin de course 1 (+)	Borne 14
		Broche 2	Fin de course 1 (-)	Borne 15
		Broche 3	Fin de course 2 (+)	Borne 12
		Broche 4	Fin de course 2 (-)	Borne 13

3.14. Mise en service

3.14.1. Autocalibrage



NOTE

Le réglage automatique du positionneur monté a été effectué en usine. Un nouveau réglage n'est généralement nécessaire qu'après un échange ou éventuellement après une réparation de la vanne.

Après le montage d'un positionneur neuf ou de rechange sur la vanne, il y a lieu d'effectuer un réglage comme suit.

Pour ce faire, le régulateur doit être alimenté en énergie électrique et raccordé à l'air comprimé.

	Appuyer sur les touches "IN" (7) et "OUT" (3) jusqu'à ce que "ADA" apparaisse sur l'écran.
	Le régulateur parcourt plusieurs phases de l'autocalibrage. Pendant ce temps, l'affichage de l'écran change plusieurs fois.

<p>The digital display shows 'POS' at the top, '50.0' in the middle with a '%' symbol to its right, and 'Auto' at the bottom.</p>	<p>Une fois l'autocalibrage terminé et effectué correctement, le régulateur commute automatiquement en mode normal.</p>
---	---

Erreur d'autoréglage

<p>The digital display shows 'ERROR' on the first line, 'AIR' on the second line, and '91' on the third line.</p>	<p>Si l'autocalibrage a échoué, l'une des erreurs correspondantes est brièvement affichée sur l'écran.</p> <p>Si le code 91 est affiché la détermination de la course a échoué.</p> <p>► Vérifier la pression d'alimentation</p>
<p>The digital display shows 'ERROR' on the first line, 'AIR' on the second line, and '92' on the third line.</p>	<p>Si le code 92 est affiché, la détermination de la durée d'impulsion a échoué.</p> <p>► Vérifier l'étanchéité de la connexion d'air comprimé à l'actionneur</p>
<p>The digital display shows 'ADAPT' on the first line and 'E01' on the second line.</p>	<p>L'affichage passe ensuite à l'erreur "E01" voir 1.15 "États de fonctionnement".</p>

3.14.2. Configuration



AVERTISSEMENT

Danger d'explosion dû à des circuits à sécurité non intrinsèque.

► Ne pas utiliser de connecteur USB dans la zone à danger d'explosion.



AVERTISSEMENT

Danger d'explosion dû à des dommages à l'appareil

► Utiliser uniquement les connecteurs USB V $\geq 3,0$ d'origine Schubert & Salzer

Le réglage des paramètres fonctionnels du positionneur peut être effectué à l'aide d'une interface PC et d'un logiciel de configuration correspondant.

Ce réglage est nécessaire pour toute modification des réglages usine du positionneur (p.ex. réglage d'un mode split-range, réalisation de courbes caractéristiques spéciales)

Celui-ci n'est **pas** nécessaire tant pour la mise en service que le fonctionnement du positionneur 8049-EXPRO ainsi que pour son autocalibrage après un éventuel remplacement, si des réglages locaux spéciaux n'ont pas été enregistrés.

The screenshot shows the configuration software interface for a positioner. The main window is titled "Reglereinstellungen" (Controller Settings). It contains several sections for configuring the positioner's parameters:

- Geräteerkennung** (Device Recognition): Shows "45" and "Pos. Heizung Nr. 45".
- Parameter der Stellkurve** (Positioning Curve Parameters): Includes "Stellsignal" (Control Signal) with options for "steigendes Signal öffnet" (rising signal opens) and "steigendes Signal schließt" (rising signal closes), and "Sicherheitsstellung (nur GS)" (Safety Position) with options for "Feder schließt" (spring closes) and "Feder öffnet" (spring opens).
- Einstellen der Dichtschwellfunktion** (Setting the Densification Function): Includes a checkbox for "aktiviert" (activated) and two sets of input fields for "unten" (bottom) and "oben" (top) values.
- Einstellen der elektronischen Hubbegrenzung** (Setting the Electronic Stroke Limit): Includes input fields for "unten" (bottom) and "oben" (top) values.
- Einstellen der "Stellzeit" für GS-Ventile** (Setting the "Positioning Time" for GS Valves): Includes input fields for "elektr." (electrical) and "mechan." (mechanical) values.
- Einstellen des Stellsignalbereiches** (Setting the Control Signal Range): Includes input fields for "unten" (bottom) and "oben" (top) values.
- Anzeige** (Display): Includes a checkbox for "in Prozent" (in percent) and "in Einheiten" (in units).
- Sollwertvorgabe** (Setpoint Specification): Includes a checkbox for "digital (Simulation / Autochiplatine)" and "analog (Spannung / Stromeingang)" (analog (voltage / current input)).
- Einstellen der Regelhysterese** (Setting the Control Hysteresis): Includes a slider and a text input field for the hysteresis value.
- Reglerspezifische Kennwerte** (Controller-Specific Parameters): Includes input fields for "Pulslänge [Befüllen]" (pulse length [filling]) and "Pulslänge [Entleeren]" (pulse length [emptying]).

On the right side, there is a graph titled "Stellkurve" (Positioning Curve) showing a linear relationship between the control signal w [%] (x-axis, 0 to 100) and the output $h(w)$ [%] (y-axis, 0 to 100). The curve starts at (0,0) and ends at (100,100). A small image of the positioner is shown in the top right corner of the software window.






The status bar at the bottom of the window shows "DF-25 (n1) set", "User", "07.04.2019", and "11:39".






La configuration de l'appareil ne peut être effectuée que par le fabricant et le personnel qualifié autorisé par le fabricant. Alternativement, la configuration peut être effectuée à l'aide d'un adaptateur de programmation, qui est explicitement autorisé pour une utilisation avec le 8049ExPro. Dans cet adaptateur de programmation spécial, toutes les mesures techniques du circuit ont été prises en compte pour s'assurer qu'aucune composante de sécurité dans le positionneur ne puisse être endommagée.

3.15. États d'exploitation / messages d'erreur

Le positionneur affiche ses états de fonctionnement à l'écran.

La signification de l'affichage est reprise dans le tableau ci-dessous.

Affichage	État de fonctionnement
	<p>Mode automatique</p> <p>Affichage de la position de la vanne en %</p>
	<p>Autocalibrage</p> <p>Le positionneur effectue le calibrage automatique</p>
	<p>Mode manuel</p> <p>Affichage de la position de la vanne en %</p>
	<p>Introduction manuelle de la valeur de consigne</p> <p>Affichage de la position de la vanne en %</p>
	<p>Avec le bouton "SEL" (6), l'affichage peut être commuté sur le signal valeur de consigne</p>

Affichage	Erreur	Signification
	Régulateur non autocalibré	Effectuer l'autocalibrage
 <p>Alterne avec l'affichage de la position actuelle:</p> 	Erreur de valeur de consigne	Le signal de réglage est en-dehors de la plage admissible
	Erreur de régulation	La vanne n'atteint pas sa position de consigne
	Autre erreur	Erreur EEPROM, course de la vanne, nombre d'enclenchement, etc. dépassés


Le logiciel "**DeviceConfig**" peut être utilisé pour spécifier les états de fonctionnement et messages d'erreur qui doivent être émis via la sortie alarme.

Par défaut uniquement l'affichage « Erreur de régulation » est émis

3.16. Fonctionnement automatique

Le positionneur démarre toujours en mode automatique.

Dans cet état de fonctionnement, l'appareil régule la position de la vanne en fonction d'un signal de commande analogique.




L'afficheur indique la position actuelle de la vanne en pourcent.

3.17. Fonctionnement manuel

Pour passer en mode manuel, le régulateur doit être « actif ». Pour ce faire, le régulateur doit être alimenté en énergie électrique et raccordé à l'air comprimé.

Le passage au mode de réglage manuel s'effectue en appuyant sur la touche « **OUT** » (3) de la carte de connection pendant environ trois secondes.



L'écran affiche le symbole de fonctionnement manuel et la notification "M--Puls"

En appuyant sur la touche "**IN**" (7) (alimentation d'air dans l'actionneur) ou "**OUT**" (3) (l'actionneur est désaéré), la vanne s'ouvre ou se ferme. Si aucun bouton n'est enfoncé, le positionneur ferme l'air dans l'actionneur.

Le réglage manuel est désactivé en pressant brièvement "**IN**" (7) et "**OUT**" (3). Le positionneur revient en mode automatique.



NOTE

Si les touches "**IN**" (7) et "**OUT**" (3) sont enfoncées pendant trop longtemps (plus de 2-3 sec.), le positionneur passe à l'autocalibrage.



NOTE

Après un redémarrage, le positionneur est toujours en mode automatique.

Étant donné que dans le mode de réglage manuel aucun contrôle de position n'est effectué, ce mode est approprié pour diagnostiquer une fuite accrue du système. À cet effet, la vanne doit être déplacée avec le réglage manuel à environ 50% d'ouverture.

La vanne est ensuite observée pendant environ 10 minutes.


Comportement de la vanne	Cause possible	Dépannage
La vanne se déplace dans le sens inverse de la position de sécurité (la pression dans l'actionneur augmente)	<ul style="list-style-type: none"> • Pression d'alimentation trop élevée • Fuite interne 	<ul style="list-style-type: none"> • Réduire la pression d'alimentation • Contacter le service réparation et après-vente
La vanne se déplace dans le sens de la position de sécurité (la pression dans l'actionneur diminue)	<ul style="list-style-type: none"> • Fuite aux raccords filetés • Usure des joints dans positionneur ou actionneur 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier l'étanchéité des raccords filetés et éventuellement les resserrer • Contacter le service réparation et après-vente

Chaque positionneur a une fuite interne. Cela provoque un lent déplacement de la vanne dans la position de sécurité. Un processus de fermeture complet dure entre 30 minutes et plusieurs heures.

3.18. Établissement manuel de la valeur de consigne

Pour passer à la valeur de consigne en mode manuel, le régulateur doit être « actif ». Pour ce faire, le régulateur doit être alimenté en énergie électrique et raccordé à l'air comprimé. En outre, un autocalibrage valide doit être disponible.

Le passage au mode de « Réglage manuel de la valeur de consigne » est effectué en appuyant sur la touche "IN" (7) de la carte de connexion pendant environ trois secondes.



L'écran affiche le symbole de fonctionnement manuel et la notification "S--Puls"

La consigne manuelle est réglée en appuyant sur les touches «IN» (7) (Valeur de consigne augmente) ou «OUT» (3) (la valeur de consigne diminue). Le « Réglage manuel de la valeur de consigne » est désactivé en pressant brièvement « IN » (7) et « OUT » (3). La vanne reviendra à la position de départ selon le signal de commande.



NOTE

Si les touches "IN" (7) et "OUT" (3) sont enfoncées pendant trop longtemps (plus de 2-3 sec.), le positionneur bascule vers l'autocalibrage.



NOTE

Après un redémarrage, le positionneur se trouve toujours en mode automatique.

3.19. Dépannage

Erreur/symptôme	Cause(s) possible(s)	Procédure
L'actionneur ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • Pression de commande trop faible 	<ul style="list-style-type: none"> • Augmenter la pression de commande à 4-6 bar
L'actionneur ne va pas jusqu'à la butée (à 20 mA)	<ul style="list-style-type: none"> • Pression de commande trop faible • Le régulateur n'est pas correctement réglé 	<ul style="list-style-type: none"> • Augmenter la pression de commande • Procéder au calibrage
En mode automatique stationnaire (valeur de consigne constante), les soupapes piézoélectriques commutent en permanence	<ul style="list-style-type: none"> • Fuite dans connexion entre positionneur et actionneur. • Fuite dans l'actionneur 	<ul style="list-style-type: none"> • Chercher et éliminer la fuite • Remplacer les joints de l'actionneur
Les soupapes piézoélectriques ne commutent pas	<ul style="list-style-type: none"> • Les soupapes piézoélectriques ne sont pas correctement branchées • Saletés (copeaux, particules) dans les soupapes piézoélectriques 	<ul style="list-style-type: none"> • À retourner au fabricant pour réparation
La vanne ne s'ouvre pas	<ul style="list-style-type: none"> • La tige de palpation est mal fixée 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le siège de la tige de palpation
Le régulateur ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • La polarité du signal de positionnement est inversée 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier la polarité du signal de positionnement
Les positions de la vanne ne sont pas correctement respectées	<ul style="list-style-type: none"> • Le régulateur n'est pas correctement calibré 	<ul style="list-style-type: none"> • Effectuer un autocalibrage
Le régulateur ne réagit pas au signal de positionnement	<ul style="list-style-type: none"> • Le régulateur est en mode manuel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Passer en mode automatique en pressant les deux touches (IN et OUT)

3.20. Adaptation des modules de rétrosignalisation




AVERTISSEMENT

Risque d'explosion dû à un court-circuit et à une décharge électrostatique

► Montage des modules auxiliaires uniquement en cas d'absence d'atmosphère inflammable.

Un module de rétrosignalisation peut être installé dans le couvercle du positionneur.

	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Circuit imprimé RM4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Vis</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Rondelle amortisseur</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Câble de connexion</td> </tr> </tbody> </table>	1	Circuit imprimé RM4	2	Vis	3	Rondelle amortisseur	4	Câble de connexion
1	Circuit imprimé RM4								
2	Vis								
3	Rondelle amortisseur								
4	Câble de connexion								
	<p>Retrait du couvercle du connecteur de la carte</p>								
	<p>Insérez le câble de raccordement (4) dans la carte RM4 (1). Le tube isolant doit se trouver au-dessus de la carte.</p>								
	<p>Fixer le module supplémentaire dans le couvercle avec les vis (2) et les rondelles d'amortissement (3).</p> <p>Assurez-vous que le tube isolant du câble ruban est situé entre le couvercle et la carte.</p>								



Pour les schémas de raccordement du module de rétrosignalisation, voir 1.13 « Branchement électrique ».

3.21. Maintenance et entretien


Les appareils ne doivent pas être réparés, modifiés ou manipulés. En cas de défectuosité, le produit doit toujours être remplacé par un dispositif d'origine.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

3.22. Gestion des déchets

L'appareil et l'emballage doivent être éliminés conformément aux lois et réglementations spécifiques de chaque pays.

3.23. Dimensions et poids



Poids environ 1 kg

Original Schubert & Salzer Produkte werden ausgeliefert über:

Original Schubert & Salzer products are delivered by:

Les produits originaux Schubert & Salzer sont livrés par:



Made in Germany

Bunsenstraße 38

85053 Ingolstadt

Germany

Tel. +49 / 841 / 96 54 - 0

Fax +49 / 841 / 96 54 – 5 90

info.cs@schubert-salzer.com

www.schubert-salzer.com



Made in Germany

4601 Corporate Drive NW

Concord, N.C. 28027

United States of America

Tel. +1 / 704 / 789 - 0169

Fax +1 / 704 / 792 – 9783

info@schubertsalzerinc.com

www.schubertsalzerinc.com



Made in Germany

140 New Road

Aston Fields, Bromsgrove

Worcestershire B60 2LE

United Kingdom

Tel. +44 / 19 52 / 46 20 21

Fax +44 / 19 52 / 46 32 75

info@schubert-salzer.co.uk

www.schubert-salzer.co.uk



Made in Germany

2000, Route des Lucioles
06901 Sophia Antipolis Cedex
France
Tel. +33 / 492 94 48 41
Fax +33 / 493 95 52 58
info.fr@schubert-salzer.com
www.schubert-salzer-france.com



Made in Germany

Kortrijksesteenweg1174
9054 Gent
Belgium
Tel. Belgium +32 / 9 / 334 54 62
Fax Belgium +32 / 9 / 334 54 63
info.benelux@schubert-salzer.com
www.schubert-salzerbenelux.com

Tel. Netherlands +31 / 85 / 888 05 72
info.nl@schubert-salzer.com

Tel. Luxembourg +352 / 20 / 880 643
info.lux@schubert-salzer.com



Made in Germany

Senapati Bapat Marg. Upper Worli
Opp. Lodha World Tower
Lower Parel (W)
Mumbai 400 013
India
info.cs@schubert-salzer.com