

Positionneur Type 8049-ExPro

Schubert & Salzer CONTROL SYSTEMS GmbH

Bunsenstrasse 38, 85053 Ingolstadt

déclare que le produit

Positionneur Type 8049-ExPro

Est conforme aux exigences définies dans les directives d'harmonisation des prescriptions légales des pays membres de l'UE. Ces exigences sont satisfaites par la conformité aux directives et normes suivantes:

Directive

Directive CEM 2014/30/UE

RoHS 2011/65/UE

Protection contre les explosions 2014/34/UE

Marquage 8049-ExPro-0 :

II 1G Ex ia IIC T4 Ga

BVS 17 ATEX E 088

Marquage 8049-ExPro-1 :

II 2G Ex ia IIC T4 Gb

BVS 17 ATEX E 088

Normes utilisées

EN 61326-1:2013,

EN 55011:2009 + A1:2010,

EN 13611:2007 +

A2:2011 (articles 8.2 à 8.11)

EN IEC 60079-0:2018,

EN 60079-11:2012


Organisme notifié :

BVS - DEKRA Testing and Certification GmbH

Numéro d'identification : 0158

Cette déclaration de conformité UE s'applique uniquement au produit. La conformité de modules montés sur le produit doit être certifiée par une déclaration de conformité UE séparée.

Signed by:



.....FBCA6292DB5F474.....

Signed by:



.....497344678D4447B.....

Ingolstadt,